



Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Odpowiedzi na zapytania – zestaw nr 5	
Data pisma:	13 maj 2025 roku
Sprawa:	„Wymiana opraw na LED w Jastrzębiu - Zdroju – CZĘŚĆ B”
Znak sprawy:	BZP.271.48.2025

Szanowni Państwo

Informuję, że do treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynęły zapytania od Wykonawców (treść pytań z zachowaną oryginalną pisownią poniżej).

ZESTAW NR 5

Pytanie nr 1

W udzielonych odpowiedziach z dnia 06.05.2025r. (cz.B) zauważyliśmy istotny błąd w zakresie odpowiedzi do zapisu nr 3. Zamawiający podał wymóg który ze swojego założenia jest sprzeczny i nierealny do zrealizowania. Dokładnie chodzi o zapis ws. mocy biernej pojemnościowej, gdzie Zamawiający określiło wymóg $\text{tg}\phi \geq 0,4$.
Zaznaczamy, że:

- w przypadku wystąpienia mocy biernej pojemnościowej współczynnik $\text{tg}\phi$ jest zawsze mniejszy od 0 (wartości ujemne)
- w przypadku wystąpienia mocy biernej indukcyjnej współczynnik $\text{tg}\phi$ jest zawsze większy od 0 (wartości dodatnie)

W związku z powyższym należy zaktualizować błędny zapis:

Oprawy Led nie mogą generować mocy biernej pojemnościowej $\text{tg}\phi \geq 0,4$ a moc bierna indukcyjna na dopuszczalnym poziomie $\text{tg}\phi \leq 0,4$

Na poprawny, o brzmieniu:

Oprawy Led nie mogą generować mocy biernej pojemnościowej oraz indukcyjnej w zakresie innym niż przedział $0 \leq \text{tg}\phi \leq 0,4$.

Tylko powyższy zapis jest prawidłowy pod względem technicznym oraz uchronić może Zamawiającego za ponoszenie dodatkowych kosztów w zakresie energii biernej (pojemnościowej oraz indukcyjnej).

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść § 2 ust 2 tiret 25, który otrzymuje następujące brzmienie:

(...)

- „Oprawy LED nie mogą generować mocy biernej pojemnościowej oraz indukcyjnej w zakresie innym niż przedział $0 \leq \text{tg}\phi \leq 0,4$.”

Pytanie nr 2

Prosimy dodanie wymogu, iż Wykonawca powinien wykonać pomiary tgφ dla wszystkich wymienionych oprav w celu potwierdzenia spełnienia wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dodaje wnioskowanego wymogu, gdyż pomiary tgφ mieszczą się w zakresie określonym w § 3 umowy lit e), gdzie zobowiązano wykonawcę do wykonania niezbędnych pomiarów.

Ponadto w związku z powyższym informuję, że:

1) zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

- termin składania ofert: 16.05.2025 r. do godz. 9:00,

- termin otwarcia ofert: 16.05.2025 r. godz. 09:15,

- termin związania ofertą: do dnia 14.06.2025 r.

2) zmianie ulegają zapisy:

1. Rozdziału 17 pkt 1 SWZ - „Sposób oraz termin składania ofert”, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy nie później niż do dnia 16.05.2025 r., do godz. 9:00”.

2. Rozdziału 18 pkt 1 SWZ - „Termin otwarcia ofert”, który otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2025 r. o godz. 9:15”.

3. Rozdziału 19 pkt 1 SWZ - „Termin związania ofertą”, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 14.06.2025 r.”.

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Podstawa prawna

- art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320),
- art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej
Damian Kolanowski

Rozdzielnik:

Strona postępowania na Platformie zakupowej

Kopia:

BZP a/a