

Stoleczny Zarząd Infrastruktury
Szef Zarządu
plk Krzysztof Osowicki

Warszawa, 26 luty 2025 r.

Informacja na stronę internetową

Dotyczy: postępowania nr 6/U/25 do 130 tys. zł, art. 2 pkt 1 ustawy PZP

W odpowiedzi na pytania wystosowane po przeprowadzonej wizji lokalnej Zamawiający, działając na podstawie art. 2 ust 1 ustawy PZP w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie do 130 000,00 zł na „**Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i infrastruktury technicznej wraz z oceną stanu technicznego. Inwentaryzacja geodezyjna obiektów budowlanych i uzbrojenia terenu kompleksu K-8835 Radom**”, informuje:

Pytanie nr 1:

Zamawiający nie wymaga wskazywania przebiegu każdego elementu instalacji (np. okablowania), a jedynie punkty węzłowe, główne piony, skrzynki rozdzielcze, główne wyłączniki itp.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga w ramach realizacji przedmiotowej inwentaryzacji wskazywania przebiegu każdego elementu instalacji. W wykonanej inwentaryzacji wymaga się wykazania punktów i elementów głównych, strategicznych i charakterystycznych, mających wpływ na funkcjonowanie całości instalacji znajdujących się w obiekcie oraz istotnych z perspektywy przyszłych prac remontowych.

Pytanie nr 2:

Zamawiający nie wymaga wykonywania odkrywek w celu ujawnienia sieci uzbrojenia terenu a oczekuje wykrywania metodami nieinwazyjnymi na podstawie zasobu ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga w ramach realizacji przedmiotowej inwentaryzacji dokonywania odkrywek celem określenia przebiegu sieci uzbrojenia terenu i popiera wykorzystanie w tym celu metod nieinwazyjnych. Wykonawca powinien sporządzić inwentaryzację sieci uzbrojenia terenu w taki sposób i przy wykorzystaniu takich metod, aby opracowanie było kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 3:

Zamawiający uprzątnie zalegające w niektórych pomieszczeniach wyposażenie oraz śmieci, ewentualnie akceptuje brak danych w takich miejscach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dołoży wszelkich starań, aby uprzątnąć zalegające elementy wyposażenia, i śmieci, celem umożliwienia skutecznego wykonania niezbędnych pomiarów, a także przemieszczania się po obiekcie i realizacji powierzonego zadania z zachowaniem przepisów BHP.

Z wyrazami szacunku


SZEF
STOLECZNEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY
płk mgr inż. Krzysztof OSOWICKI

Wyk. Ada Czechyra
e-mail: szl@ron.mil.pl
SZI-WEN.2116.6.2025

tel.: 261-849-001 , fax: 261- 849-156
szl@ron.mil.pl
szl.wp.mil.pl

KIEROWNIK
STOLECZNEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY

płk mgr inż. Michał STADNICKI

SZEF
WYDZIAŁU EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI
Stołecznego Zarządu Infrastruktury

płk mgr inż. Michał STADNICKI

Al. Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa

str. 2/2

27 III 2025