



LEGENDA :

- Drut FeZn $\varnothing 8$ mm
- Złącze uniwersalne
- Zwód pionowy ze złączem kontrolnym

UWAGI :

Instalację odgromową poziomą należy ułożyć na fabrycznych uchwytych dystansowych (rozstaw uchwytów nie większy niż 1m) oraz uchwytych rynnowych.

Zastosować uchwyty uniemożliwiające zsunięcie się razem z pokrywą śniegową. Miejsca wszystkich połączeń śrubowych należy odpowiednio zabezpieczyć wazeliną techniczną.

Do instalacji odgromowej NIE należy przyłączać urządzeń wnikaających do wnętrza budynku.

Dla ochrony odgromowej urządzeń zlokalizowanych na dachu o wysokości powyżej 70cm stosować maszty odgromowe.

Od instalacji odgromowej poziomej należy wyprowadzić przewody odprowadzające i przyłączyć do instalacji uziomowej z zastosowaniem złącz kontrolnych.



SOLSTAR HOMES Sp. z o.o.
ul. Jena Hawellustra 11/ 1414, 80-890 Gdańsk
NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305
KRS: 0000878619

ARCHI
MR.PL

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
arch. Michał Kulczyński
86-005 Ciele ul. Ruczajowa 13
tel. 691 895 395 e-mail: P.A.Kulczynski@gmail.com

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant	mgr inż. Franciszek Thlon	upr. w specj. elektr upr. nr OPL/0796/POOE/12		branża: elektryczna	skala : 1:100
Projektant sprawdzający	mgr inż. Piotr Sienkiewicz	upr. w specj. elektr upr. nr MAZ/0556/PWBE/15		data sporządzenia rys.: 03.2023 r. data sprawdzenia rys.: 03.2023 r.	nr rys.: IE-08

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA POSTERUNKU POLCJI W JANOWICACH -
w systemie modułów 3D - realizacja w trybie zaprojektuj i
wybuduj
Janowice, ul. Rudawska, nr dz. 877/1

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr ewid. 87731
obręb Janowice Wielkie
gmina Janowice Wielkie

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT DACHU GARAŻU - INSTALACJA
ODGROMOWA