

RRI.7013.58.2022

Grudziądz, dn. 12.10.2022 r.

„RADEX” – Obsługa Inwestycji
Radosław Kulerski
ul. Dworcowa 25
86-320 Łasin

Dotyczy : uzgodnienia projektu na utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim, dz. nr 92/6.

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 10 października 2022 roku, w sprawie uzgodnienia projektu utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim, dz. nr 92/6 w zakresie uzbrojenia terenu, którego właścicielem jest Gmina Grudziądz, tj. kabla elektroenergetycznego niskiego napięcia, uzgadniam przedłożoną koncepcję na niżej wymienionych warunkach:

1. Prace ziemne w miejscach kolizji z kablem elektroenergetycznym należy wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności;
2. W trakcie realizacji inwestycji należy zachować głębokość posadowienia kabla minimum 0,9 m p.p.t.;
3. Ewentualne wyłączenie fragmentu infrastruktury elektroenergetycznej niskiego napięcia będzie mogło nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą obiektu jakim jest Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim;
4. W przypadku powstania uszkodzenia lub usterki w wyniku prowadzonych prac, należy je usuwać bezpośrednio po ich stwierdzeniu oraz zawiadomić o tym fakcie zarządcę obiektu. Koszt ich usunięcia ponosi wykonawca;
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym piśmie mają zastosowania obowiązujące przepisy prawa.

Z wyrazami szacunku

Otrzymują:

1. Adresat;
2. A/a;

Sprawę prowadzi: Jakub Kozłowski – tel. 56 45 111 22

Z up. WOJTA
Anna Pulcrowska
Sekretarz Gminy