

Dokument składany wraz z ofertą

Formularz parametrów techniczno – użytkowych

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola w kolorze szarym

**ZO /23/AT -Zakup, dostawa, demontaż i montaż klimatyzacji 7 sztuk
w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.**

Część I zamówienia

Lp.	Projektowane parametry klimatyzatorów ściennych:	Proponowane parametry klimatyzatorów ściennych [Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić]
1	model (nazwa urządzenia)	
	minimalna moc chłodnicza nominalna 2,5 kW	
	minimalna moc grzewcza nominalna 2,8 kW	
	klimatyzatory nawiewne inwerterowe	
	typ czynnika chłodniczego – R32	
	maksymalna waga: jednostka wewnętrzna 11 kg, jednostka zewnętrzna 30 kg	
2	model (nazwa urządzenia)	
	minimalna moc chłodnicza nominalna 2,5 kW	
	minimalna moc grzewcza nominalna 2,8kW	
	klimatyzatory nawiewne inwerterowe	
	typ czynnika chłodniczego – R32	
	maksymalna waga: jednostka wewnętrzna 11 kg, jednostka zewnętrzna 30 kg	
Część II zamówienia		
1	model (nazwa urządzenia)	
	minimalna moc chłodnicza nominalna 2,5 kW	
	minimalna moc grzewcza nominalna 2,8 kW	
	klimatyzatory nawiewne inwerterowe	
	typ czynnika chłodniczego – R32	
	maksymalna waga: jednostka wewnętrzna 11 kg, jednostka zewnętrzna 30 kg	
2	model (nazwa urządzenia)	
	minimalna moc chłodnicza nominalna 2,5 kW	

	minimalna moc grzewcza nominalna 2,8 kW	
	klimatyzatory nawiewne inwerterowe	
	typ czynnika chłodniczego – R32	
	maksymalna waga: jednostka wewnętrzna 11 kg, jednostka zewnętrzna 30 kg	

Część III zamówienia

1	model (nazwa urządzenia)	
	minimalna moc chłodnicza nominalna 2,5 kW	
	minimalna moc grzewcza nominalna 2,8 kW	
	klimatyzatory nawiewne inwerterowe	
	typ czynnika chłodniczego – R32	
	maksymalna waga: jednostka wewnętrzna 11 kg, jednostka zewnętrzna 30 kg	

Część IV zamówienia

1	model (nazwa urządzenia)	
	minimalna moc chłodnicza nominalna 3,5 kW	
	minimalna moc grzewcza nominalna 4 kW	
	klimatyzatory nawiewne inwerterowe	
	typ czynnika chłodniczego – R32	
	maksymalna waga: jednostka wewnętrzna 11 kg, jednostka zewnętrzna 30 kg	

2	model (nazwa urządzenia)	
	minimalna moc chłodnicza nominalna 3,5 kW	
	minimalna moc grzewcza nominalna 4 kW	
	klimatyzatory nawiewne inwerterowe	
	typ czynnika chłodniczego – R32	
	maksymalna waga: jednostka wewnętrzna 11 kg, jednostka zewnętrzna 30 kg	