

Olesno, dn. 19.04.2021 r.

Nr 271.08.2021

Dotyczy postępowania pn.: Wyrównanie i zagęszczenie czaszy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świerczu, Gmina Olesno.

Podstawa prawna art. 284 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – wyjaśnienie treści SWZ.

#### PYTANIE 1

W Rozdz. IV PKT. 8 SWZ, Zamawiający wskazuje na dokument w postaci załącznika nr 6 tj. dokumentację projektową, która nie została załączona do SWZ na platformie zakupowej. Prosimy o udostępnienie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z dokładnie opisanym zakresem, wskazaniem ewentualnych pomiarów, aktualna mapą, gdyż na podstawie krótkiego opisu w Rozdz. IV pkt. 2 trudno będzie złożyć rzetelne i konkurencyjne oferty.

#### PYTANIE 2

W jakim celu Zamawiający oczekuje dysponowania samochodem samowładowym o nośności minimum 5 ton, jeżeli zakres obejmuje jedynie wyrównanie i zagęszczenie czaszy składowiska odpadów, co nie wiąże się z dowozem ani materiału uzupełniającego ani odpadów?

#### PYTANIE 3

W ogłoszeniu o zamówieniu w pkt. 4.1.3.) jako rodzaj zamówienia, Zamawiający wskazuje "Usługi", natomiast w SWZ na stronie tytułowej „Zaprasza do złożenia oferty (...) na roboty budowlane”. Prosimy o doprecyzowanie jaki jest rodzaj niniejszego zamówienia.

#### PYTANIE 4

Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji projektowej na rekultywację składowiska odpadów? Jeśli tak to proszę o udostępnienie.

#### PYTANIE 5

Czy Zamawiający jest w posiadaniu Decyzji na zamknięcie składowiska odpadów będącego przedmiotem zamówienia? Jeśli tak, proszę o udostępnienie

#### PYTANIE 6

Zgodnie z dział IV pkt. 2 SWZ prace będą polegać na wykonaniu na powierzchni składowiska warstwy wyrównawczej będącej jednocześnie przygotowaniem do przeprowadzenia rekultywacji składowiska. Proszę o wyjaśnienie:

- a) jaki materiał ma być wykorzystany do wykonania warstwy wyrównawczej?
- b) jaka ma być grubość warstwy wyrównawczej?
- c) jaka ma być powierzchnia wykonania warstwy wyrównawczej?

**Odpowiedzi na zapytania:**

Odpowiedź 1

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej na wykonanie w/w usługi.

Odpowiedź 2

Posiadanie samochodu samowyładowczego jest uzasadnione w przypadku konieczności przemieszczenia odpadów w obrębie czaszy składowiska.

Odpowiedź 3

Zapis błędny – oczywista omyłka pisarska, która zostanie zmodyfikowana.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej na wykonanie w/w usługi.

Odpowiedź 5

Zamawiający nie posiada decyzji na zamknięcie składowiska.

Odpowiedź 6

Usługa polega na wyrównaniu i zagęszczeniu czaszy składowiska nie na wykonaniu na powierzchni składowiska warstwy wyrównawczej.