

Wronki, dnia 3 czerwca 2025 roku

NliPP.271.15.2025

**Wyjaśnienie nr 3 do treści
specyfikacji warunków zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na realizację zadania pn. Budowa szatni na boisku sportowym na os. Borek w ramach 8 edycji Programu „Szatnia na Medal”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), dalej „Pzp”, udziela odpowiedzi na pytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, które wpłynęło w dniu 02.06.2025 r.

Pytanie: Rozmieszczenie słupów z oprawami jest nie równomierne, co będzie skutkowało nierównomiernym oświetleniem płyty boiska. Po jednej stronie łącznie 12 opraw na słupach SO 1/5 oraz SO1/6. Po drugiej stronie boiska tylko 6 opraw na słupie SO 1/2. Dla równomiernego oświetlenia powinno być 12 opraw po obu stronach. lub po 6. Pomiary oświetlenia przy rozmieszczaniu jak na RYS E4 dadzą wynik negatywny. Liczba lub rozmieszczenie będzie zmienione?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że w pytaniu podano nieprawidłowe dane. Liczba opraw między jedną a drugą stroną boiska różni się o 6 sztuk, przy czym po jednej stronie jest jeden słup więcej. Słupy po tej stronie są cofnięte, czego skutkiem jest większa liczba opraw. W trakcie montażu należy odpowiednio ustawić i nakierunkować oprawy na słupach.

Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia staje się jej integralną częścią i będzie wiążące przy składaniu ofert.

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania

z up. BURMISTRZA
Marlena Glibner-Koza
Kierownik Referatu
Nieruchomości, Inwestycji
i Planowania Przestrzennego