



NR. OBWODU	PWP		F03	F04	F05	-	F11	F11.AW	-	-	F12	-	F1.2	F1.3	F1.4	F1.5	F1.6	F1.7	F1.8
MOC ZAINSTALOWANA Pz [kW]	-		-	-	-	-	0,1	0,01	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
NAZWA ODBIORU			SALA KOMPUTEROWA	ROZDZIELNICA RB-2	T. KOTŁOWNIA	-	OŚWIETLENIE KLATKA SCHODOWA	OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE	-	STEROWANIE OŚWIETLENIEM	OŚWIETLENIE PRZEDSIONEK WEJŚCIOWY	-	GNIAZDA WTYCZKOWE 1F II PIĘTRO	GNIAZDA WTYCZKOWE 1F I PIĘTRO	GNIAZDA WTYCZKOWE 1F PARTER	OŚWIETLENIE PARTER	OŚWIETLENIE I PIĘTRO	OŚWIETLENIE WYJŚCIE EWAKUACYJNE	OŚWIETLENIE II PIĘTRO
ILOŚĆ ODBIORNIKÓW	-		-	-	-	-	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
TYP LINII	N2XH-J RM 5x50		-	N2XH-J RM 5x50	-	-	N2XH-J RE 3x1,5	N2XH-J RE 3x1,5	-	N2XH-J RE 3x1,5	N2XH-J RE 3x1,5	-	-	-	-	-	-	-	-

UWAGA:

- NAPIĘCIE SIECI: 3x400/230V
- UKŁAD SIECIOWY INSTALACJI: TN-C-S
- DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: PROJEKTOWANEJ INSTALACJI:
 - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA WG PN-HD 60364-4-41

PRACOWNIA PROJEKTOWA DANUTA FREDOWICZ		
REMONT POMIESZCZEŃ NA FRAGMENTE 1 PIĘTRA BUDYNKU SZKOŁY Z WYMIANĄ OKIEN PRZY UL. WIOSNY LUDÓW 22 W KATOWICACH		
tytuł rysunku:	skala rysunku	numer rysunku
SCHEMAT TABLICZY RB-1 CZ. 1	-	E-204.1
projektował: inż. Mariusz STROJNY upr. bud. SLK/0956/PWOE/05	data projektu kwiecień 2022	podpis

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)