

LEGENDA:



AW1 - PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO (AT- AUTOTEST, SE- PRACA SIECIOWA NA CIEMNO, t=1h, 1W, 185lm, OPTYKA UNIWERSALNA) CNBOP



AW2 - PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO (AT- AUTOTEST, SE- PRACA SIECIOWA NA CIEMNO, t=1h, 3W, 460lm, OPTYKA UNIWERSALNA) CNBOP



AW3 - PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO (AT- AUTOTEST, SE- PRACA SIECIOWA NA CIEMNO, t=1h, 2W, 350lm, OPTYKA UNIWERSALNA) CNBOP



AWZ - PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO (AT- AUTOTEST, SE- PRACA SIECIOWA NA CIEMNO, t=1h, 3W, 285lm) OPRAWA PRZYSTOSOWANA DO PRACY W NISKICH TEMPERATURACH, CNBOP



EWN - PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, MONTAŻ NASCIENNY (AT- AUTOTEST, SA- PRACA SIECIOWA NA JASNO, t=1h), CNBOP



EWS - PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, MONTAŻ NASTROPOWY, (AT- AUTOTEST, SA- PRACA SIECIOWA NA JASNO, t=1h), CNBOP



HP - HYDRANT PRZECIWOPOŻAROWY




G- GAŚNICA




KIERUNEK DRÓG EWAKUACYJNYCH

WZÓR PIKTOGRAMU OPRAWY EWAKUACYJNEJ




WZÓR PIKTOGRAMÓW WG PN-EN ISO 7010  
SYMBOLE GRAFICZNE, BARWY  
BEZPIECZENSTWA I ZNAKI BEZPIECZENSTWA  
ZAREJESTROWANE ZNAKI BEZPIECZENSTWA


LEGENDA:




ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY POJEDYNCZY, 230V/16A, IP20  
// BRYZGOSZCZELNY IP44




ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY PODWÓJNY, ŚWIECZNIKOWY, 230V/16A, IP20  
// BRYZGOSZCZELNY IP44




ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY SCHODOWY, 230V/16A, IP20  
// BRYZGOSZCZELNY IP44




PRZYCIISK OŚWIETLENIOWY ASTABILNY, 230V/16A  
// BRYZGOSZCZELNY IP44




OPRAWA TYPU RAYLUX LB LED 8600lm, 4000K, AKRYLOWY (PMMA), IP20, BIAŁA, 65W, [300091.00061]



OPRAWA TYPU RAYLUX LB LED 3250lm, 4000K, AKRYLOWY (PMMA), IP20, BIAŁA, 26W, [300091.00074]



OPRAWA TYPU RAYLUX LED 6850lm, 4000K, AKRYLOWY (PMMA), IP20, BIAŁA, 54W [090311.5L02.111]



OPRAWA TYPU RAYLUX LED 4700lm, 4000K, AKRYLOWY (PMMA), IP20, BIAŁA, 37W [090311.5L01.111]



PRACOWNIA PROJEKTOWA DANUTA FREDOWICZ

REMONT POMIESZCZEŃ NA FRAGMENTE 1 PIĘTRA BUDYNKU SZKOŁY  
Z WYMIANĄ OKIEN PRZY UL. WIOSNY LUDÓW 22 W KATOWICACH

tytuł rysunku:  
INSTALACJE OŚWIETLENIOWA  
RZUT 1 PIĘTRA - STAN PROJEKTOWANY

skala rysunku

numer rysunku

1:100

E-107

projektował:  
inż. Mariusz STROJNY  
upr. bud. SLK/0956/PWOE/05

data projektu  
kwiecień 2022

podpis

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)