


Tablica oświetlenia zewnętrznego TOZ  
-schemat PW-E-14

UWAGA:  
1.Jako tablicę TOZ zastosować rozdzielnicę  
naścienną o wielkości 4x18  
2. Aparaturę rozdzielną TOZ można umieścić  
w rozdzielnicy RG



Pi=7kW  
Kz=0,8  
Pz=6kW  
Iz=10A

SCHEMAT:		KIERUNEK PÓŁNOCY:	
INWESTOR: Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie		ADRES: ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
<b>Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną wraz z wewnętrzną instalacją gazu przewidzianych do realizacji na działce o nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obręb 140301_1.0001 w Garwolinie</b>			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. Arkadiusz Bukalski	Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. MAZ/0542/PWOE/14		<b>A.DO XXI</b> spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań
SPRAWDZIŁ:			
mgr inż. Janusz Szymkowiak	Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. MAZ/0282/PWBE/15		
OPRACOWAŁ:			
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
ELEKTRYCZNA	PROJEKT WYKONAWCZY	05.25.2024r.	1:100
TYTUŁ RYSUNKU:			NR RYSUNKU:
<b>Tablica oświetlenia zewnętrznego TOZ</b>			<b>PW-E-14</b>

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań