



Przycisk przywoławczy



Przycisk przywoławczy



Kasownik



FLM 1000

2x1,00mm2

24VAC

KOSZULKA  
IZOLACYJNA



Zasilacz

PODŁĄCZYĆ NP. DO NAJBLIŻSZEJ  
PUSZKI ROZGAŁĘŻNEJ 230V

Wezwanie włącznikiem pociągowym  
Kasowanie przyciskiem z lampką  
Lampka z bucikiem nad drzwiami

Przewody nieoznaczone - 0,5mm  
Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami  
Rezystory w zestawie z kasownikiem  
Zworki w kasowniku rozłączyć  
Zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"  
Nie zamieniać L1 z L2

SCHEMAT:		KIERUNEK PÓŁNOCY:	
INWESTOR: Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie		ADRES: ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną wraz z wewnętrzną instalacją gazu przewidzianych do realizacji na działce o nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obręb 140301_1.0001 w Garwolinie			
PROJEKTOWAŁ:		NR UPRAWNIENI:	
mgr inż. W. GONET		Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. WKPI0184/PWOT/10	
mgr inż. M. FRĄCKIEWICZ		Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. WKPI0402/PWOT/15	
SPRAWDZIŁ:			
mgr inż. R. FRYSKA		Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. DTT-TU/02261.02/U	
OPRACOWAŁ:			
BRANŻA:		STADIUM:	
TELETECHNIKA		PROJEKT WYKONAWCZY	
		DATA:	
		10.11.2020r.	
		SKALA:	
		1:100	
TYTUŁ RYSUNKU:		NR RYSUNKU:	
SCHEMAT INST. PRZYZYWOWEJ		PW-TT-15	

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.  
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I  
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań