

Dębówiec, dnia 12.01.2024 r.

**Projektowanie i nadzór sieci
i instalacji sanitarnych
Walczyk Andrzej
ul. Różana 2B
38-200 Jasło**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.01.2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.01.2024 r.) w sprawie wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru obejmującego swoim zakresem projektowaną sieć kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej nr 113257R (dz. nr ewid. 2292), wyrażamy zgodę na zrzut wód do kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm, pod następującymi warunkami:

- trasę kanałów projektować w miarę możliwości terenowych w ciągu pieszym / chodniku / poboczu;
- włączenie wykonać do kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm poprzez zabudowę studni rewizyjnej betonowej o średnicy 1000 mm;
- na projektowaną kanalizację wykonać dokumentację projektową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
- w rozwiązaniach projektowych zastosować wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- dokumentacja przed złożeniem w Starostwie Powiatowym wymaga uzgodnienia w tut. Urzędzie;
- odbiór techniczny kanalizacji deszczowej odbywa się przed zasypaniem wykopu.

Termin warunków technicznych przyłączenia: dwa lata od daty wystawienia.

WÓJT
Marcin Bolek

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

Sporządziła: K.W.