



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

**ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

**tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;**

**e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl**

**REGON 290856791**

**NIP 959 116 49 32**

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce, dnia 5 września 2022 r.

**TT/2022/1663**

**TT-U/ KK**

**ST PROJEKT Jacek Staniek**

**Kąty 18**

**29-100 Włoszczowa**

**Inwestor:**

Gmina Nowiny  
ul. Białe Zagłębie 25  
26-052 Nowiny

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. uzgadnia projekt zagospodarowania terenu drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 476/4 w obrębie 0005 w miejscowości Zagrody, gm. Nowiny, z następującymi uwagami:

1. Przy projektowaniu niwelety drogi należy zachować minimalne przykrycie istniejących przewodów:

- wodociągowych - 1,60 m;
- kanalizacji sanitarnej - 1,20 m.

W granicach przedmiotowej inwestycji zlokalizowane są następujące przewody wod-kan:

- a) wodociąg z rur PE 125 mm wykonany w 2004 r. wraz z przyłączami wody,
- b) wodociąg z rur PE 180 mm wykonany w 2004 r. - w rejonie budynku nr 67B,
- c) kanał sanitarny z rur PEHD 250 mm wykonany w 1997 r. wraz z przykanalikami,
- d) końcowe odcinki kanałów sanitarnych z rur PEHD 200 mm włączone do kanału wymienionego w punkcie c) - w rejonie budynku nr 67B.

2. Spółka „Wodociągi Kieleckie” nie widzi potrzeby zmiany lokalizacji 2 zasuw domowych: do budynku nr 67 na działce nr 476/2 i do budynku nr 67A na działce nr 476/5 – jeśli zasuw kolidują z projektowanymi krawężnikami, to sugerujemy dostosować układ drogowy do istniejących zasuw.

3. Wodociąg z rur PE 125 mm zakończony jest hydrantem przeciwpożarowym nadziemnym DN 80 mm (w rejonie zasuw domowej dla budynku nr 67) – Spółka wyraża zgodę na zmianę hydrantu nadziemnego na hydrant podziemny.

4. Wszystkie wyprowadzone do góry terenu elementy przewodów wod-kan, to jest skrzynki do zasuw i włazy kanałowe, dostosować do rzędnych projektowanej niwelety drogi. Regulację wysokości osadzenia włazu kanałowego na studni rewizyjnej należy przewidzieć z betonowych pierścieni regulacyjnych DN 600 mm.

5. Niniejsze uzgodnienie jest aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury istniejących w dacie wydania uzgodnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata od daty wydania.

PROKURENT  
Dyrektor ds. Ekonomicznych  
GŁÓWNY KASOWY

mgr Władysław Karol Jacewicz