

Gmina Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda

Nr sprawy: IT.271.2.7.2024.H

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Nowa Ruda występując jako zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na zadanie pn. „**Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Ruda**” na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Treść pytania:

Czy wyznaczając termin na usunięcie wady Zamawiający weźmie pod uwagę niezależne do wykonawcy okoliczności usunięcia wady, w szczególności techniczne, technologiczne, logistyczne?

Odpowiedź na pytanie: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Treść pytania:

Zamawiający wymaga: Możliwość regulacji:

Na wysięgniku o średnicach 0 48– 60 mm – regulacja w zakresie -30 do + 30 ze stopniem 5°.

Zwracamy uwagę, że potrzeba zastosowania tak dużej regulacji jest nadmiarowa, Prosimy o dopuszczenie opraw, które są przystosowane do montażu na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie i w każdej z tych pozycji zapewniającej możliwość regulacji w zakresie -20°- + 20°. Jest to wystarczający zakres, żeby zapewnić horyzontalne położenie oprawy.

Odpowiedź na pytanie: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający

z up. WÓJTA

Maria Wojcińska
SEKRETARZ GMINY