

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 u.p.z.p. na zadanie pn.: „**Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze**”.
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.34.2024.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwana u.p.z.p., Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania o następującej treści:

PYTANIE NR 29

W nawiązaniu do odpowiedzi odnośnie pokrycia dachu blachą na rąbek stojący i zamieszczonym rysunkiem D05 prosimy o wyjaśnienie:

- czy na płytę OSB nie należałoby przewidzieć montażu membrany dachowej zabezpieczającej przed wodą?
- czy nie należałoby przewidzieć montażu blachy na łątach i kontrłatach?

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 29

Zamawiający wyjaśnia, że płytę OSB należy zabezpieczyć matą separacyjną lub strukturalną.

Na krokwiach należy wykonać kontrłaty, do których montowane będą płyty OSB.

Należy zastosować systemowe pokrycie blachą na rąbek stojący niewymagające montażu na łątach i kontrłatach.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania zamieszcza zmieniony rysunek D05 „Dokumentacji uzupełniającej”.

PYTANIE NR 30

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w konstrukcji budynków nie mających wpływu na walory użytkowe budynków przy zachowaniu niezbędnych parametrów wymaganych normami i przepisami a wpływających na obniżenie kosztów inwestycji?

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 30

Zamawiający wyjaśnia, że konstrukcję budynków należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Anna Tokarczyk

Przewodniczący komisji przetargowej