



Sandomierz, dnia 21 maja 2024 r.

ZWiK/1469/2024

**Gmina Sandomierz
Pl. Poniatowskiego 3
27 – 600 Sandomierz**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.05.2024 r. (data wpływu: 14.05.2024 r.) w sprawie wydania warunków zabezpieczenia infrastruktury technicznej będącej w obszarze planowanej do realizacji inwestycji związanej z budową ul. Zaleśnej, informujemy, iż w dokumentacji projektowej, a później na etapie wykonawstwa należy uwzględnić niżej wymienione prace:

- 1) przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kabli energetycznych zasilających urządzenia kanalizacyjne, zlokalizowane w obrębie projektowanego pasa drogowego jako przejścia prostopadłe do osi drogi,
- 2) montaż rur osłonowych o średnicy o dwie deimetrie większej niż średnica istniejących sieci, w miejscach przekroczeń sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kabli energetycznych zasilających urządzenia kanalizacyjne z projektowanym pasem drogowym,
- 3) przebudowa poza projektowany pas drogowy nadziemnych elementów infrastruktury sanitarnej tj. hydranty, złącza kablowe,
- 4) odkrycie i wypoziomowanie obudów zasuw wodociągowych do projektowanej niwelety drogi oraz wymiana obudów jeśli są uszkodzone lub ulegną uszkodzeniu w trakcie budowy drogi oraz jeśli istniejąca obudowa nie posiada klasy wytrzymałości przystosowanej do ruchu drogowego.

W trakcie prac projektowych należy uwzględnić istniejącą sieć pompownię ścieków sanitarnych, z warunkiem lokalizacji projektowanego pasa drogowego poza ogrodzeniem pompowni oraz w odległości min. 10 m. od jej nasypu. W przypadku likwidacji istniejącego zjazdu z drogi publicznej na teren pompowni, należy zaprojektować zjazd z projektowanej drogi.

Dobór materiałów wykorzystanych do robót budowlanych związanych z sieciami należy uzgodnić z PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Dokumentację projektową dotyczącą budowy ulicy Zaleśnej należy uzgodnić branżowo w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.

Z poważaniem

Dyrektor ds. technicznych
Prokurent

Dariusz Kozieja
mgr inż. Dariusz Kozieja

Otrzymują:
1 x adresat
1 x aa.