

LEGENDA

- ARCHIWALNY PODKŁAD CYFROWY
- ELEMENTY PROJEKTOWANE
- WYMIARY DLA ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH
- PROJEKTOWANA IZOLACJA ŚCIAN ZA POMOCĄ STYROPIANU BIAŁEGO 80-040 gr. 18,0 cm
- PROJEKTOWANA IZOLACJA ŚCIAN ZA POMOCĄ WEŁNY MINERALNEJ λ= min 0,040 gr. 18,0 cm
- PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ OKNA PCV W KOLORZE BIAŁYM WRAZ Z PARAPETAMI WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI DLA CAŁEGO OKNA 0,9 W/m2*K
- PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ DRZWI ALUMINIOWE W KOLORZE BIAŁYM WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI DLA DRZWI 1,3 W/m2*K

UWAGA!

1)Niniejsza dokumentacja architektoniczna stanowi element całościowej dokumentacji międzybranżowej. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi oraz opisem technicznym. Zabrania się prowadzenia robót w oparciu o dokumentację jednej branży.
2)Przed przystąpieniem do prac budowlanych i zamówieniem elementów należy wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na budowie. W przypadku jakichkolwiek niezgodności zwrócić się do prazowni projektowej w celu uzyskania wyjaśnień.
3)Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków. Obowiązują tylko wartości liczbowe wpisane na rysunkach.
4)Wszystkie rysunki warsztatowe przedstawić do akceptacji projektanta.
5)Wszystkie próbki materiałowe należy przedstawić do akceptacji projektanta.
6)Wszystkie materiały muszą spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi polskimi normami oraz przepisami regulującymi wykonanie i odbiór poszczególnych robót.
7)Transport, przechowywanie i montaż poszczególnych elementów prowadzić w oparciu o instrukcje producenta.

CZĘŚĆ SZKOLNA

nr pom.	rodzaj pomieszczenia	pow. w m2	rodzaj posadzki
1.1	przedsionek	7,28	płytka ceramiczna
1.2	hall–salka gim.	114,06	płytka ceram./wyk. PVC
1.3	portiernia	11,03	płytka ceramiczna
1.4	świetlica	33,52	wykładzina PVC
1.5	kuchnia	22,44	płytka ceramiczna
1.6	pom. mag.	6,26	lastryko
1.7	pom. mag.	4,07	lastryko
1.8	korytarz	3,09	płytka ceramiczna
1.9	W.C.	4,55	lastryko
1.10	pom. mag.	7,90	lastryko
1.11	W.C.	6,51	terakota
1.12	szatnia	9,31	terakota
1.13	sala lekcyjna	66,66	wykładzina PVC
1.14	sala lekcyjna	33,66	wykładzina PVC
1.15	W.C.	8,29	terakota
1.16	zaplecze sali lek.	8,23	wykładzina PVC
1.17	pom. mag.	3,54	lastryko
1.18	szatnia	25,20	terakota
1.19	W.C. chłopców	7,20	lastryko
1.20	W.C. nauczycieli	2,12	lastryko
1.21	W.C. dziewcząt	6,08	lastryko
1.22	pom. sprzęt.	12,10	lastryko
	razem pow.	403,23	

TEMAT PROJEKTU	*TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYJMIE* *Przyjma 122, 62-590 Golina*
INWESTOR	*Gmina Golina* *62-590 Golina* *ul. Nowa 1*
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	*BARTOSZ KAPUŚCIŃSKI PRACOWNIA PROJEKT.SP* *62-590 Golina* *ul. Wyzwolenia 1* *tel. 603 778 441* *e-mail: bartkapu@wp.pl*
BRANŻA	*SANITARNA*
FAZA	*DOKUMENTACJA PROJEKTOWA*
PROJEKTANT	*mgr inż. Bartosz Kapuściński* *nr uprawnień WKP/0153/PWOS/10* *w specjalności instalacyjnej*
SPRAWDZIŁ	–
TYTUŁ RYSUNKU	*RZUT PARTERU-instalacja wentylacji*
SKALA	*1:100*
DATA	*STYCZEŃ 2022*
NR RYSUNKU	*S/05*