

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy:00544/25

Nr dokumentu: 0167/25/DZ

Wasz Znak:

Data: 09.05.2025

Dotyczy: postępowania przetargowego na Budowę sieci ciepłowniczej wysokiego parametru oraz przyłączy na terenie miasta Gliwice wraz z zakupem, dostawą i montażem materiałów preizolowanych – 6 zadań inwestycyjnych.

Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią do postępowania jw.

1. W dokumentacji projektowej do zadania 2 ul. Karola Dickensa - osiedle Radosne, brakuje przedmiaru robót.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w posiadaniu przedmiaru do tego etapu inwestycji. Wyceny należy dokonać zgodnie z zapisami w warunkach zamówienia pkt. 2.3 Szczególne wymagania - Zadanie 2: Zakres robót dla tego zadania obejmuje odcinek trasy ciepłociągu pomiędzy punktami B17 (wraz z kolanem 90o) do BUDYNKU G1 wraz z zaślepieniem trójników w punkcie B19 (wg schematu montażowego udostępnionej dokumentacji projektowej pn.: Budowa sieci ciepłej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Andersa os. Radosne w Gliwicach). Przy sporządzaniu kalkulacji cenowej do złożenia oferty należy przyjąć wszelkie prace niezbędne do wykonania ww. odcinka, a w przypadku robót ziemnych pominąć zasypanie wykopu gruntem rodzimym.

Sprawę prowadzi p. Sebastian Wiewióra tel. (32) 335-01-91

