

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami, zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) pod nazwą „**Budowa windy przy budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Gąsawie**”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00023098/01 z dnia 2024-01-10.

W odpowiedzi na pytanie skierowane drogą elektroniczną do Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) poniżej podaję pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza szerszy wewnętrzny wymiar szybu (1750 mm zamiast 1600 mm) jeśli nie, czy dopuszcza kabinę mniejszych rozmiarów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powiększenia wewnętrznych wymiarów szybu o 15cm, gdyż powoduje to również zmianę zewnętrznych wymiarów szybu o 15cm, co powoduje konieczność uzyskania zmiany pozwolenia na budowę. Zamawiający nie wyraża również zgody na zastosowanie kabiny mniejszych rozmiarów.

2. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza lokalizację szafy sterowej obok drzwi na najwyższej kondygnacji (w zamówieni szafa sterowa jest w ościeżnicy)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza lokalizację szafy sterowej obok drzwi na najwyższej kondygnacji. W projekcie szafa sterowa wbudowana w konstrukcję windy.

3. Pytanie Wykonawcy:

Czy są uzgodnienia oraz rozwiązania technicznej dotyczące przeniesienia przewodu telekomunikacyjnego w obrębie szybu dźwigowego?

Gmina Gąsawa
ul. Żnińska 8
88-410 Gąsawa

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak uzgodnień oraz szczegółowych rozwiązań technicznych w tym zakresie.

4. Pytanie Wykonawcy:

Czy opis drzwi ogniowych o klasyfikacji EI60 dotyczy drzwi kabinowych czy szybowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Klasyfikacja ogniowa dotyczy drzwi szybowych oddzielających szyb od pozostałej części budynku.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a MJ