



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Krzysztof Chamryga

ul. Wł. Łokietka 20 / 12

70-256 Szczecin

tel. 727 510 710

NIP 851-193-61-61

Szczecin, dnia 25.01.2021r.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25

w Szczecinie

Dotyczy: ul. Noakowskiego 11/2

Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w pionie w/w mieszkania.
Stwierdzono:

Lp	1	2	3	4	m.	5	6
str					A		
III	Wk		Co		7		
II	Wk			Co	5		
I	Wk	Co			3		
N	Wk				2	P	
P							

kuchnia

W ← 1
2
3
4

pokój

p.pokój

łazienka

5 6

pokój

W obrębie kuchni brak wolnych przewodów kominowych.
Jedyną możliwością wykonania podłączeń do istniejących przewodów jest udrożnienie zagruzowanych przewodów nr 5 i 6 które są zablokowane w obrębie I piętra, następnie zamontowanie do tych kanałów wkładów kominowych.

MISTRZ KOMINIARSKI
Krzysztof Chamryga
Upr. nr 13603 z 20.12.1994