

Zakład Usług Kominarskich Daniel Okruch

ul. Janusza 8
71-116 Szczecin
tel. 515 725 751
daniel@okruch.szczecin.pl



Szczecin, dnia 28.01.2021r.


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25
w Szczecinie

Dotyczy: ul. Pocztowa 4/25

Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w pionie kuchni w/w mieszkania.

Stwierdzono:



LEGENDA:

1,2,... – numer przewodu kominowego
I, II – kondygnacja N – parter
str. – strych piw. – piwnica
G – podgrzewacz gazowy wody
cog – kocioł c.o. gazowy
K – kuchnia Ł – łazienka
W – wentylacja

ul. Pocztowa

	1	2	3	4	5
str.					
III					
II	WK25				
I					
N	WK21				GK21
piw.					

Z uwagi na brak dostępu do mieszkań Nr 23 i 27 przewody oznaczone jako wolne mogą zmienić swój status. Na chwilę obecną jedyne rozwiązanie to wyprowadzenie dwóch przewodów: spalinowego z łazienki oraz wentylacji łazienki M-25 (Przewody Nr 6 i 7) po zewnętrznej ścianie budynku zgodnie z przepisami ponad dach.

Piec kaflowy należy odłączyć od przewodu kominowego i usunąć.

Zapewnić stały dostęp powietrza w ilości niezbędnej do prawidłowego działania urządzeń podłączonych do przewodów kominowych w tym wentylacji.

DANIEL OKRUCH
Daniel Okruch
Upr. Nr 606 z dnia 29.05.2015 r.