


RKc
Obudowa II kl. izol. n/t 6x24 mod.



ΣPo=84 kW
kj=0,75
cos φ=0,93
ΣPs=63 kW
Is=97,8A
Ib=100A - zabezpieczenie w RG

Jednostka projektowa:



Musz Architekci - Pracownia Projektowa
mgr inż. arch. Marcin Musz
35-312 Rzeszów, ul.Pelczara 6/C/9A

Nazwa obiektu budowlanego:
Budynek żłobka

Tytuł rysunku:
Schemat rozdzielnicy kuchni RKc

Data:
02.2025r.

Nr rysunku:
E-12

Branża:
ELEKTRYCZNA

Faza:
PT

Skala:

Projektant:
mgr inż. Paulina Musz
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specj.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr uprawnień:
PDK/0231/PWOE/15

Podpis:

Sprawdzający:
mgr inż. Kazimierz Mosior
upr. bud. projektanta i kier. budowy
w specjalności instalacji elektrycznych

Nr uprawnień:
E-154/75