

WZ.5595.210.2020

Toruń, 27 kwietnia 2020 roku

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372); § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719 ze zm.);

### po rozpatrzeniu

„Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy”, opracowanej przez rzeczoznawców budowlanego inż. Grażynę Staroń i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Tomasza Płaczkowskiego, nadesłanej w dniu 6 kwietnia 2020 r., przy piśmie Pana Jarosława Jagodzińskiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 56 im. Arkadego Fiedlera z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Karpacka 30, 85-164 Bydgoszcz, w związku z niespełnieniem wymagań w zakresie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej ww. budynku,

### postanawiam

**wyrazić zgodę** na brak wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy w wodociągową instalację przeciwpożarową w postaci hydrantów wewnętrznych 25 z węzem półsztywnym, spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,  
**pod warunkiem:**

- wyposażenia powierzchni nie chronionej w sali gimnastycznej przez hydrant wewnętrzny w zwiększoną ilość środka gaśniczego w ilości 2 kg (lub 3 dm<sup>3</sup>) zawartego w gaśnicach na każde 50 m<sup>2</sup> powierzchni.

## UZASADNIENIE

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719 ze zm.); w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dopuszcza się w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej stosowanie rozwiązań zamiennych niepogarszających warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu przy innym rozwiązaniu niż wymagane w stosunku do przeciwpożarowej instalacji wodociągowej.

Przedmiotem postanowienia jest budynek Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy. Budynek szkoły składa się z budynku głównego i budynku sali gimnastycznej, które połączone są łącznikiem. Budynek główny posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz piwnicę, która jest kondygnacją podziemną, a budynek sali gimnastycznej z zapleczem jest obiektem parterowym. Budynek w całości przeznaczony na potrzeby Szkoły Podstawowej. Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III oraz ze względu na swoją wysokość 11,26 m zaliczony jest do grupy budynków niskich. Dla rozpatrywanego budynku wymagana jest przeciwpożarowa instalacja wodociągowa w postaci hydrantów wewnętrznych 25 z węzem półsztywnym.



Hydranty powinny być zlokalizowane przy klatkach schodowych lub wyjściach na zewnątrz, na wysokości 1,35 +/- 0,1 m. Minimalna wydajność poboru wody dla jednego hydrantu powinna wynosić 1 dm<sup>3</sup>/s. Ciśnienie zapewniające wskazaną wyżej wydajność na zaworze nie może być mniejsze niż 0,2 MPa, a ciśnienie maksymalne wyższe niż 1,2 MPa.

Ponieważ w budynku sali gimnastycznej brak jest całkowitego pokrycia strefy pożarowej zasięgiem działania hydrantów wewnętrznych 25 z węzłem półsztywnym, inwestor wystąpił do tutejszego organu o udzielenie odstępstwa w trybie § 1 ust. 2 wyż. cyt. rozporządzenia, którego zastosowanie daje możliwość w szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami przypadkach, uzgodnienia rozwiązań zamiennych.

Sporządzający ekspertyzę zaproponowali wyposażenie budynku w ponadnormatywną ilość podręcznego sprzętu gaśniczego w postaci gaśnic. Zdaniem opracowujących ekspertyzę nie pogorszy to stanu ochrony przeciwpożarowej.

Tutejszy organ uzgodnił niniejszym postanowieniem zaproponowane w „Ekspertyzie technicznej...” rozwiązanie zamienne.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

### POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) dalej k.p.a. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione (art. 143 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne (art. 127a, w związku z art. 144 k.p.a.).



Kujawsko-Pomorski  
Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.  
d. bryg. mgr inż. Sławomir Herbowski

#### Otrzymują:

1. Jarosław Jagodziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 56 im. Arkadego Fiedlera z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Karpacka 30, 85-164 Bydgoszcz

2. Aa

#### Do wiadomości:

1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy  
JK