# RZUT PIWNICY 1:100




| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ | | | |
|---|---|---|---|
| L.P. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m²] | Posadzka |
| 0.1 | Klatka schodowa | 14.90 | Lastryko |
| 0.2 | Komunikacja | 51.50 | Gres / Lastryko |
| 0.3 | Pomieszczenie licznika | 6.77 | Lastryko |
| 0.4 | Klatka schodowa | 8.91 | Gres |
| 0.5 | Pom. gospodarcze | 11.46 | Lastryko |
| 0.6 | Biblioteka | 66.07 | Wykładzina PCV |
| 0.7 | Komunikacja | 10.73 | Lastryko |
| 0.8 | Klatka schodowa | 2.18 | Lastryko |
| 0.9 | Pom techniczne | 5.89 | Lastryko |
| 0.10 | Magazyn | 9.74 | Lastryko |
| 0.11 | Węzeł C.O. | 33.19 | Lastryko |
| 0.12 | Czytelnia | 33.26 | Wykładzina PCV |
| 0.13 | Szatnia | 57.07 | Wykładzina PCV |
| 0.14 | Archiwum | 7.80 | Lastryko |
| 0.15 | Pomieszczenie magazynowe | 7.75 | Lastryko |
| 0.16 | Komunikacja | 132.61 | Lastryko / Wykł. PCV |
| 0.17 | Archiwum | 7.59 | Lastryko |
| 0.18 | Pomieszczenie służbowe | 11.14 | Lastryko |
| 0.19 | Pomieszczenie magazynowe | 5.18 | Lastryko |
| 0.20 | Pomieszczenie magazynowe | 8.01 | Lastryko |
| 0.21 | WC | 13.59 | Gres |
| 0.22 | Pomieszczenie gospodarcze | 10.86 | Lastryko |
| 0.23 | Pomieszczenie magazynowe | 8.03 | Wykładzina PCV |
| 0.24 | Pomieszczenie techniczne | 16.33 | Płytki PCV |
| 0.25 | Świetlica | 85.31 | Płytki PCV |
| 0.26 | Szatnia | 24.69 | Wykładzina PCV |
| 0.27 | Klatka schodowa | 11.84 | Lastryko |
| 0.28 | Pomieszczenie gospodarcze | 3.63 | Posadzka betonowa |
| 0.29 | Sala zajęć pozalekcyjnych | 51.69 | Wykładzina PCV |
| 0.30 | Sala zajęć pozalekcyjnych | 36.19 | Wykładzina PCV |
| 0.31 | Sala zajęć pozalekcyjnych | 23.89 | Płytki PCV |
| 0.32 | Sala zajęć pozalekcyjnych | 11.64 | Wykładzina PCV |
| 0.33 | Sala zajęć pozalekcyjnych | 23.52 | Gres |
| 0.34 | Pomieszczenie socjalne | 11.68 | Wykładzina PCV |
| 0.35 | Sala zajęć pozalekcyjnych | 51.50 | Gres |
| 0.36 | Świetlica | 85.23 | Gres |
| RAZEM | | 961.37 | |

UWAGI:
1. Wszystkie instalacje wod-kan do demontażu.
2. Projektowana instalacja ppoż hydrantowa z rozdziałem od wody bytowej, zamontować na wodzie bytowej zawór pierszatelowy, istniejące hydranty do wymiany na nowe typ HP dn25 z wężem półsztywnym L=30m.
3. Piony kanalizacyjne – wykonać z rur niskoszumowych PP dB16, na dachu zamontować wywietrak.
4. Na piony przewidziano rewizje czyszczakowe.
5. Poziomy kanalizacyjne – montaż wiszący (mocowanie-konstrukcyjne).
6. Wszelkie przejścia przez ściany w tulejach ochronnych stalowych.
7. Przejścia przez strefy ppoż zabezpieczyć odpowiednimi przejściami ppoż w zależności od strefy.
8. Na zaworach czerpalnych zamontować zawory antyskaldzeniowe dn20 z końcówką na wąż.
9. Na przewodach cyrkulacyjnych zamontować termostatyczne zawory cyrkulacji wody dn15 typ MTCV(B). Zawory z możliwością termicznej dezynfekcji wody.
10. Na wyjściu ciw ze stabilizatora wody zamontować zawór termiczny do ograniczenia temperatury typ ATM (35–65st).
11. Armatura fazienkowa bezdotykowo termostatyczna z ograniczeniem temperatury–zasilanie bateryjne.
12. Siatkie WC do zabudowy podtynkowej z armaturą elektroniczną do spłukiwania.
13. Projekt wykonać w armaturze spełniającej bez dotykowej.
14. Projekt rozastrzyga w oparciu o założenia projekty branżowe.
15. Szczegółowe rozwiązania na etapie projektu wykonawczego.


MODERN PROJEKT Krzysztof Kuczyński
Biuro: ul. P.E. Strzeleckiego 8/14, 80-758 Bydgoszcz
www.modernprojekt.pl
e-mail: biuro@modernprojekt.pl
tel. stacjonarny 52 567 29 01, tel. komórkowy 606 11 44 35


| | |
|---|---|
| Nr rysunku | S 01 |
| Inwestor | MIASTO BYDGOSZCZ<br>ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz |
| Faza | PROJEKT BUDOWLANY |
| Inwestycja | TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I WEWNĘTRZNEJ ZEWNĘTRZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 56 W BYDGOSZCZY. |
| Adres | ul. Karpacka 30, 85-164 Bydgoszcz<br>Działki nr ew.: 12, Obręb: 45 |
| Data | 06.05.2020 |
| Przedmiot opracowania | RZUT PIWNICY - INSTALACJA WOD-KAN |
| Skala | 1:50 |
| Funkcja | Imię i nazwisko / Branża / Podpis |
| Projektant | mgr inż. Sławomir Piotrowski — Instalacje sanitarne — Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych PKIO/1.2/0.0/007 |
| Opracował | inż. Szymon Kondek — Instalacje sanitarne — |
| Sprawdzający | mgr inż. Mariusz Bartnicki — Instalacje sanitarne — Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych PKIO/1.2/0.0/1 |


PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83).
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.