


Funkcja S2
Sterowanie pompą
1-sterowanie automatyczne
0-wyłączenie
2-załączenie ręczne

Funkcja S12
Wybór pompy rezerwowej
1-pompa P1
2-pompa P2

Uwagi:
1. Dobór nastaw i wybór trybu działania softstartu SMC-3 wykonać na etapie wykonawstwa.
2. Nastawy dostosować do zainstalowanej pompy.

Projektant:	inż. Michał Długoński	Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Karbowski
Upr. nr:	POM/0015/POOE/08	Upr. nr:	86/Gd/01
Specjalność:	instalacyjna	Specjalność:	instalacyjna
Obiekt:	Budowa nowej przepompowni ścieków, kanalizacji tłocznej DN110 oraz odcinka kanalizacji grawitacyjnej DN200 stanowiącej połączenie kanału tłoczego z istniejącą kanalizacją sanitarną w ul. Orłąt Lwowskich w Gdyni		
Stadium:	Projekt wykonawczy	Branża:	Elektryczna
Data oprac.	04.2020	Schemat sterowania pompą P2	
Skala:	-		
			 Rys. E-10