

Ostrzeszów, 04 grudnia 2023 r.

Znak sprawy: DP. 272.2.6.2023

ODPOWIEDZI NA ZGŁOSZONE PYTANIA

DP. 272.2.6.2023

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego

W Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2023-11-21 r.

Numer ogłoszenia 2023/BZP 00502039

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Budowa chodników na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), przekazuje wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie nr 1

W zakresie budowy chodnika przy DP5593P Doruchów - Morawin - urządzenia bezpieczeństwa ruchu - separator ruchu U-25a wg opisu do SOR ma mieć wymiary : h=70mm, l=150-200mm, w=150mm prosimy o potwierdzenie czy wymiar dotyczący długości (150-200mm) jest poprawny?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że długość powinna się zawierać w L = 1000 – 2000 mm.

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa.....**08.12.2023 r. godz.10.00**.....

/termin powinien zostać wydłużony o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert/.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w przedmiotowym postępowaniu – proszę o złożenie oferty z uwzględnieniem zmian.

Zatwierdził

Starosta

/-/ Lech Janicki