

ERRATA NR 1

do projektu budowlanego

pn.: „ Budowa oświetlenia w m. Pruszcz Gdański ul. Obrońców Westerplatte ”

Ilekcć w dokumentacji projektowej, STWIORB mowa o certyfikacie ENEC dla opraw oświetleniowych, Projektant informuje, że niniejszy certyfikat nie jest wymagany.

Kwalifikuję opisane zmiany jako nieistotne.

PROJEKTANT

inż. Rafał Paluch
POM/0146/PWOE/06

.....
Pieczętka i podpis Projektanta