



- LEGENDA:
- powrót c.o. — — — — —
zasilenie c.o. —————
- Pco – pion central. ogrzewania
komp – kompensator liniowy o poł. zaprasowywanych z mieszk.
falistym ze stali nierdzewnej
(np. S-kompensator z SC contour)
- instal. z rur i kształtek miedzianych
 - połączenia poprzez zaprasowywanie
 - przejścia przez ściany i stropy w otulinie gr. min. 13 mm (otulina z ochronną folią)
 - rurociągi w piwnicy w izolacji o gr. 20 mm (izolacja łączona na klej)

UWAGA:

- montaż materiałów i urządzeń zgodnie z DTR producenta

Przebudowa budynku biurowego – zmiana pozwolenia na budowę nr 347/2015 z dn. 07.07.2015 r.
Kępno ul. Sienkiewicza 26 dz. nr 1924/1, 1924/2.

	Imię i nazwisko		Specjalność	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabeiga		Sanitarna	09.2019	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant						
Sprawdził						
Nr rys.	S2	Nr str.	19	branża sanitarna		
skala 1:50	Rzut piwnic – instal. central. ogrzewania..					