INSTALACJE OŚWIETLENIA - RZUT PARTERU - SEGMENT "B"



SCHEMAT BUDYNKU



A - Dom studenta
B - Biblioteka
C - Pokoje gościnne
D - Budynek dydaktyczny

LEGENDA:

	Zamurowania - bloczki z betonu komórkowego
	Projektowane ściany żelbetowe
	Wyburzenia
E / ist. HP	Istniejące skrzynki elektryczne i hydranty przeciwpożarowe
L=30m / HP25+G	Projektowana szafka hydrantowa HP25 z gaśnicą proszkową
G	Gaśnica proszkowa w szafce 6kg
	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji
	Grzejniki
	Istniejący regał na książki

UWAGI:

1. Instalacje należy układać p/t oraz częściowo również w przestrzeni międzysufitowej na drabinkach/korytkach kablowych
2. Istniejące obwody zasilające do wykorzystania w możliwym zakresie
3. Instalację fotowoltaiczną w budynku należy układać w korytkach PCV
4. Dopuszcza się zmianę lokalizacji inwertera i rozdzielnicy RAC po uzgodnieniu z Inwestorem

LEGENDA:

1	DEKORACYJNA OPRAWA ZWIESZANA LED (4400 lm; 35.0 W), IP20, IK04 np. VOLICA 2.0
2	OPRAWA n/t LED 1200x300 (4000 lm; 35.0 W), IP20, IK03 np. LUGCLASSIC SLIM
3	OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED n/t (1150 lm; 11.0 W), IP44, IK06 np. LUGSTAR SPOT LB
4	OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED n/t (1950 lm; 17.0 W), IP44, IK06 np. LUGSTAR SPOT LB
5	HERMETYCZNA OPRAWA N/T LED (4700 lm; 26.0 W), IP65, IK08 np. ATLANTYK 2.0 BASIC
6	DEKORACYJNA OPRAWA ZWIESZANA LED (5400 lm; 35.0 W), IP20, IK04 np. VOLICA 2.0
7	DEKORACYJNA OPRAWA ZWIESZANA LED (4100 lm; 27.0 W), IP20, IK04 np. VOLICA 2.0
	CZUJNIK OBECNOŚCI, wersja 360°, n/t, 1/2-kanał., IP65
8	OPRAWA AWARYJNA ANTYPANICZNA LED 1W 1h N/T, autonomiczna, IP20 np. ONTEC R M1
9	OPRAWA AWARYJNA ANTYPANICZNA LED 2W 1h N/T, autonomiczna, IP65, np. iTECH M2 M
AWZc	OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA IP65 AW 3h 2W np. ONTEC S W1 COLD
	OPRAWA KIERUNKOWA AWARYJNA IP65 3h 1W np. ONTEC S M1
	OPRAWA KIERUNKOWA AWARYJNA IP20 3h 1W np. ONTEC G E1B
	DUALNA CZUJKA RUCHU PIR+MW (ISTNIEJĄCA)
REK	ZASILANIE REKUPERATORA ŚCIENNEGO
SR	STEROWNIK REKUPERACJI
Ppoż	ISTN. WYŁĄCZNIK PRZECIWPOŻAROWY ZASILANIA
PpożPV	PROJ. WYŁĄCZNIK PRZECIWPOŻAROWY GENERATORA PV

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARANŻ-BUD" dr inż. Eryk DAYEH
ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra
tel. 68 47 74 330, 601 837 843

NAZWA INWESTYCJI:	Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku Biblioteki ANS przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3c w Koninie		SKALA: 1:100
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	Biblioteka ANS w Koninie ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3c, 62-510 Konin, dz.nr 13/16		DATA 5.03.2023r.
INWESTOR:	Akademia Nauk Stosowanych w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin		
TYTUŁ RYSUNKU:	INSTALACJE OŚWIETLENIA - RZUT PARTERU - SEGMENT "B"		
AUTOR-GŁÓWNY PROJEKTANT:	dr inż. Eryk Dayeh, specjalność konstrukcyjno-budowlana	56/94/GW	
PROJEKTANT:	mgr inż. Andrzej Wróblewski, specjalność instalacje elektryczne	LBS/0096/POOE/12	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Krzysztof Łojewski, specjalność instalacje elektryczne	LBS/0003/PWBE/17	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	NR RYS.	E-1-W