



Mińsk Mazowiecki, dnia 12.07.2023 r.

WI.271.18.2023

**Dotyczy postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Mińsku Mazowieckim – II postępowanie”**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia - *zwanej dalej „SWZ”*. Jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Pytanie nr 1:**

Zakres prac obejmuje:

1. Zakup i dostawę 169szt. nowoczesnych opraw ze źródłami światła typu LED;
2. Wymianę 169szt. istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED;
3. Utylizację materiałów z demontażu.
4. Zdemontowane oprawy nadające się do użytkowania należy przekazać Inwestorowi w miejsce wskazane na terenie miasta.

Wymiana oświetlenia ulicznego w mieście Mińsk Mazowiecki obejmuje demontaż 169 szt. opraw oświetlenia ulicznego i montaż 169 szt. nowych opraw w technologii LED, wykonanych w drugiej klasie ochrony przeciwporażeniowej. Sterowanie i podziały oświetleniowe ulic objętych wymianą opraw pozostają bez zmian.

W związku z tym iż oprawy mają mieć stopień ochrony zasilacza min. IP66; czy wykonawca ma skalkulować wymianę kabla zasilającego w przypadku zastosowania w starych oprawach kabla płaskiego lub dwóch drutów zasilających co nie spełni wymogu IP66?

**Odpowiedź:**

Przedmiotowa oprawa w stopniu ochrony IP66 musi posiadać wyprowadzony przewód zasilający zakończony złączką do podłączenia przewodów zasilających, nie dopuszcza się wprowadzania starych przewodów do nowych opraw.



**Pytanie nr 2:**

W odniesieniu do udzielonej odpowiedzi w dniu dzisiejszym tj. 11 lipca 2023r. Zamawiający zrezygnował z wymagania posiadania przez przedmiot zamówienia certyfikatu ENEC + lub równoważnego. Proszę o uzasadnienie i podanie powodu dla którego Zamawiający rezygnuje z tego wymagania. Należy podkreślić, że certyfikat ENEC + jest dokumentem w którym instytucja wydająca dokument potwierdza w nim wszystkie właściwości fotoelektryczne badanego produktu w tym przypadku oprawy oświetleniowej, a certyfikat ENEC jest dokumentem w którym jest potwierdzenie zgodności z obowiązującymi normami. Posiadając certyfikat ENEC+ Zamawiający ma 100% pewność, że oferowany produkt z takim certyfikatem spełnia deklarowane przez oferenta (producenta) właściwości użytkowe a tym samym wymagania stawiane przez Zamawiającego. Z tego też powodu wnosimy o przywrócenie wymogu posiadania przez oferowaną oprawę certyfikatu ENEC+. Na dzień dzisiejszy taki certyfikat posiada większość producentów oświetlenia drogowego. Powyższa informacja jest dostępna na stronie instytucji wydającej certyfikat.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje stanowisko i dopuszcza certyfikat ENEC lub ENEC +.

**Pytanie nr 3:**

Wnosimy o rozwinięcie skrótu SON/SOK.

**Odpowiedź:**

Skrót SON/SOK oznacza Skrzynia Oświetlenia Napowietrznego/Skrzynia Oświetlenia Kablowego.

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z wymogiem dostarczenia opraw z dodatkowymi akcesoriami (złącza do zewnętrznych czujników) należy dostarczyć wraz z certyfikatem ENEC załącznik zawierający wyżej wymienione komponenty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga certyfikatu ENEC na dodatkowe akcesoria (złącza do zewnętrznych czujników).