










OZNACZENIA:

-  PROJ. PION ODPLYWOWY KANALIZACJI SANITARNEJ
-  PROJ. INST. WODY ZIMNEJ (PP-R PN20)
-  PROJ. INST. WODY CIEPŁEJ (PP-R PN20)
-  PROJ. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ (PVC)
-  PROJ. ODPOWIEETRZENIE KANALIZACJI (PVC)
-  ŚREDNICA PROJ. PRZEWODU WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ
-  ŚREDNICA / SPADEK PRZEWODU ODPLYWOWEGO KAN. SANIT.
-  ŚREDNICA RURY KANALIZACYJNEJ ODPOWIEETRZAJĄCEJ

OZNACZENIA ARMATURY SANITARNEJ / ŚREDNICA PODEJŚCIA:

- U50 UMYWALKA 50cm WISZĄCA / DN40
- MU MISKA USTĘPOWA WISZĄCA / DN100
- MUns MISKA USTĘPOWA WISZĄCA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH / DN100
- WP50 WPUST PODŁOGOWY / DN50
- BU BATERIA UMYWALKOWA JEDNOUCHWYTOWA / wz i cwu - 16x2,7
- BUns BATERIA UMYWALKOWA JEDNOUCHWYTOWA DLA N/P "ŁOKCIOWA" / wz i cwu - 16x2,7
- Zcz ZAWÓR CZERPALNY / wz - 25x4,2

- UWAGI:
- GŁÓWNY PRZEWÓD ODPLYWOWY KANALIZACJI SANITARNEJ ZNAJDUJE SIĘ W PIWNICY W WARSZTACIE POD TOALETAMI
  - ODPLYWY O DN110 Z PROJEKTOWANYCH PIONÓW KS NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCYCH TRÓJNIKÓW NA POZIOME KANALIZACYJNYM W PIWNICY
  - PODEJŚCIA ODPLYWOWE O DN50 OD UMYWALEK NALEŻY WPIĄĆ DO PROJ. PIONÓW ODPLYWOWYCH OD MISEK USTĘPOWYCH
  - NALEŻY ZACHOWAĆ ODPOWIEDNIE SPADKI PODEJŚĆ KANALIZACYJNYCH POD PRZYBORY SANITARNE
  - W KABINACH WC STOSOWAĆ MISKI USTĘPOWE O WYMIARACH ZAPEWNIJĄCYCH MINIMUM 60cm WOLNEJ PRZESTRZENI PRZED MISKĄ DO ŚCIANY (ZGODNIE Z WT)
  - DLA PROJ. PIONÓW KANALIZACYJNYCH NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIEETRZENIA BOCZNE Z RURAMI ODPOWIEETRZAJĄCYMI PODŁĄCZONYMI DO ISTNIEJĄCEGO PIONU KS
  - PODEJŚCIA WOD-KAN POD PRZYBORY PROWADZIĆ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI W BRUZZACH ŚCIENNYCH LUB W WARSTWACH POSADZKOWYCH
  - NALEŻY WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCE PIONY WODOCIĄGOWE I PODŁĄCZYĆ DO NICH PROJ. PODEJŚCIA POD POSZCZEGÓLNE PRZYBORY
  - ZASILANIE DLA PROJ. INST. WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ PRZEWIDZIANO Z ISTN. INSTALACJI W BUDYNKU

OBIEKT :	INSTYTUT PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI UNIwersYTETU WROCLAWSKIEGO		
ADRES :	50-527 WROCLAW ul. DAWIDA 1-3		
INWESTOR :	UNIwersYTET WROCLAWSKI pl. UNIwersYTECKI 1		
	jednostka projektowa		
	Autorska Pracownia Projektowa ARCH - STUDIO UL.KOŁŁATAJA 11/63 45-064 OPOLE TEL/FAX +48 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl		
FAZA PROJEKTU :	PROJEKT WYKONAWCZY	branża	inst.sanitarna
NAZWA RYSUNKU:	PIWNICA - RZUT SANITARIATU DAMSKIEGO I DLA OSÓB NIEPEŁNOSP. INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN	data opr.	1.03.2022
PROJEKTANT:	Jerzy Fabisiak	nr uprawnień	246/80/WBPP
OPRACOWANIE:	mgr inż. Maciej Wrona	-	
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Andrzej Sławski	170/67	
			nr rysunku
			IS-1
			skala
			1:50