

**WYJAŚNIENIA NR 1 do SIWZ ZP/38/2020**  
**do przetargu nieograniczonego**

**na:**

**Remont kanału doprowadzającego ścieki z komory wstępnej reakcji (ob. 5) do komory rozdziału ścieków na osadniki wstępne wraz z komorą rozdziału na terenie GOŚ Dębogórze**

**CPV 45231000**

W związku z pytaniami Wykonawców, na podstawie art. 18, ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym wyjaśniamy treść SIWZ ZP/38/2020, jak niżej:

**1. Pytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne do opisanej w SIWZ metody renowacji kanału przy pomocy modułów z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym (GRP), zastosowanie analogicznych modułów renowacyjnych z polimerobetonu?

**Ad.1. Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zaproponowanego rozwiązania.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/38/2020.

**PROKURENT**  
**DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU**

*mgr inż. Robert Bugala*