



Nasz znak: IZiG.271.4.2025

Data: 2 kwietnia 2025 r.

Wyjaśnienie nr 5 i Zmiana nr 3

do Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zadania:

„Budowa Drugiego Żłobka Samorządowego na dz. nr 94 obr. 0047 m. Sulęcín w celu utworzenia 40 miejsc opieki”

I. W odpowiedzi na zapytania wyjaśniamy:

Pytanie 1

Prosimy udostępnić dokumentację techniczną instalacji gazowej wewnętrznej.

Odpowiedź

W załączeniu rzut instalacji ogrzewania z wrysowaną instalacją gazu, profil instalacji gazu oraz aksonometria instalacji gazu.

Pytanie 2

Czy przełożenie kolidujących sieci jest w zakresie robót Wykonawcy? Jeśli tak, to prosimy udostępnić niezbędną dokumentację, w tym profile sieci.

Odpowiedź

W załączeniu skorygowany opis projektu przyłączy oraz rysunki profili przełożonych sieci.

Pytanie 3

Czy dysponują Państwo projektem kotłowni gazowej?

Odpowiedź

W załączeniu rysunek schematu kotłowni gazowej

Pytanie 4

Czy grzejniki mają być obudowane? Jeśli tak, to proszę o rozwiązanie techniczne.

Odpowiedź

W załączeniu skorygowany opis. Dopisano, że grzejniki należy obudować w celu bezpieczeństwa.

Pytanie 5

Zestaw I wyposażenie meblowego zgodnie z zestawieniem meblowym, poz. 98 przedmiaru - Brak zestawienia - brak możliwości wyceny

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że **nie należy wyceniać pozycji z zestawienia meblowego**. Wyposażenie meblowe nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Pytanie 6

Zestaw II wyposażenia sanitarnego zgodnie z zestawieniem sanitarnym, poz. 99 przedmiaru – część wyposażenia jest ujęta w robotach sanitarnych (umywalki baterie wc itp.) proszę o dokładne sprecyzowanie co należy wycenić w tym zestawieniu

Odpowiedź

Wyposażenie sanitarne należy wycenić na podstawie „Wyposażenia sanitarnego” zawartego w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 2 – Wyposażenie sanitarne).

Pytanie 7

Zestaw III wyposażenia kuchni zgodnie z zestawieniem technologii kuchni, poz. 100 przedmiaru również w tym zestawieniu występuje część wyposażenia ujętego w robotach sanitarnych (baterie, zlewozmywaki itp.) proszę o dokładne sprecyzowanie co należy wycenić w tym zestawieniu

Odpowiedź

Wyposażenie kuchni należy wycenić na podstawie „Technologii kuchni” zawartej w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 3 – Technologia kuchni).

Pytanie 8

W wyjaśnieniach nr 4 z dn. 26.03.2025 r. w odpowiedzi na Pytanie 2 wskazujecie Państwo grubość warstwy nasypu niebudowlanego 0,5 m, natomiast dokumentacja geotechniczna wskazuje grubość warstwy nasypu niebudowlanego w przedziale od 1,5 m do 1,7 m. Prosimy o sprostowanie odpowiedzi.

Odpowiedź

Tutaj należy wymienić grunt do głębokości 1,5 do 1,7 m zgodnie z dokumentacją geotechniczną. Jeśli natomiast w trakcie budowy okaże się, że geotechnik stwierdzi, że ten nasyp da się wzmocnić/ustabilizować to można nie robić wymiany – ale na tym etapie najbezpieczniej jest ją założyć i zostawić.

Pytanie 9

Z uwagi na dużą liczbę pytań i odpowiedzi oraz w celu zapewnienia odpowiednich warunków do przygotowania rzetelnej oferty, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 14 dni, tj. do dnia 17 kwietnia 2025 r.

Odpowiedź

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 10 kwietnia 2025 r.

II. Zamawiający wprowadza następujące zmiany do Specyfikacji Warunków Zamówienia

1. W Rozdziale XVI ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia

Było:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **02.05.2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jest:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **09.05.2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

1. W Rozdziale XVII ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia

Było:

Ofertę należy złożyć poprzez platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/sulecin> **do dnia 03.04.2025 r. do godziny 11:00.**

Jest:

Ofertę należy złożyć poprzez platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/sulecin> **do dnia 10.04.2025 r. do godziny 11:00.**

2. W Rozdziale XVII pkt 6 Specyfikacji Warunków Zamówienia

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.04.2025 r. o godzinie 11:30**

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.04.2025 r. o godzinie 11:30**

Załączniki:

1. Załączniki do pytań od 1 od 4
2. Wyposażenie sanitarne
3. Technologia kuchni

Dariusz Ejchart

Burmistrz Sulęcina

*podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym*