

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz

WZP.271.19.2023.E

Oznaczenie i numer postępowania:

„Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy” - WZP.271.19.2023.E

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), udziela się odpowiedzi na następujące pytania Wykonawców:

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępnia przedmiarów robót.

Pytanie 2

Prosimy o udostępnienie dokumentacji w wersji DWG.

Odpowiedź:

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający udostępnia posiadane rysunki w formacie dwg. Stanowią one materiał pomocniczy do wyceny ilości robót. Zamawiający zaznacza, że w przypadku rozbieżności pomiędzy dwg a pdf, nadrzędnymi rysunkami są rysunki w pdf.

Projekty budowlane i wykonawcze		
„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWOKOSZTORYSOWEJ BUDOWY WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU SPORTOWEGO-HALI LEKKOATLETYCZNEJ I STRZELECTWA SPORTOWEGO, Z PEŁNYM PIERWSZYM WYPOSAŻENIEM INWESTYCYJNYM, NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ZAWISZA" PRZY UL. GDAŃSKIEJ 163 W BYDGOSZCZY” 2018 r.		
Nazwa dokumentu	Nr załącznika do SWZ	Określenie dokumentu w formacie dwg
DROGI PPOŻ		dwg
PZT PB KONIEC1		dwg
ZAWISZA pb KONIEC2		dwg
PLAN SYT-WYS.		dwg
PZT KONCEPCJA SANIT		dwg

Projekty wykonawcze		
„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ BUDOWY WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU SPORTOWEGO-HALI LEKKOATLETYCZNEJ I STRZELECTWA SPORTOWEGO, Z PEŁNYM PIERWSZYM WYPOSAŻENIEM INWESTYCYJNYM, NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ZAWISZA" PRZY UL. GDAŃSKIEJ 163 W BYDGOSZCZY”		
– 2023 r. aktualizacja		
ARCHITEKTURA		
ARANŻACJE PW_GOTOWE		dwg
ZAWISZA PW_GOTOWE		dwg
BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA		
PW_ELEKTRYCZNY		
SCHEMATY ELEKTR		dwg
ZAWISZA 26.10.2017		dwg
PW_TELETECHNIKA		
MPG-D-416-0010-2016		dwg
SCHEMATY TELETECH		dwg
ZAWISZA 26.10.2017		dwg
PW_ZABEZPIECZENIA		
SCHEMATY TELETECH		dwg
ZAWISZA 26.10.2017		dwg
BRANŻA SANITARNA		
IW		
PW_ogrzew_rozw-Zawisza		dwg
PW-rozw VRF		dwg
PW-wod-kan-rozw-Zawisza		dwg
POZOSTAŁE SIECI KOLIDUJĄCE		
Przebudowa sieci kolidujących S1-S14		dwg
Przebudowa sieci kolidujących Z1		dwg
SIEĆ CIEPŁA		
Profile sieci ciepłej		dwg
Przebudowa sieci kolidujących Z1		dwg
Przebudowa sieci kolidujących Z1-mapa obrębowa		dwg
Węzeł		
podkład-Zawisza		dwg
PW-wezeł		dwg
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU		
COR		dwg
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		
ZAWISZA PW 4 INSTRUKCJA		dwg
KONSTRUKCJA		
GPVT_ZAWISZA_PW_BELKI PYLONÓW_180413KR_cz2-20		dwg
GPVT_ZAWISZA_PW_BELKI SCHODY_STROPY_ŚCANY_180507KR		
GPVT_ZAWISZA_PW_FUNDAMENTY_180412_KR		dwg
GPVT_ZAWISZA_PW_PYLONY_DUŻE_180413KR_cz2-5		dwg
GPVT_ZAWISZA_PW_PYLONY_DUŻE_180413KR_cz6-11		dwg
GPVT_ZAWISZA_PW_PYLONY_DUŻE_180413KR_cz12-16		dwg
GPVT_ZAWISZA_PW_PYLONY_DUŻE_180413KR_cz17-20		dwg

GPVT_ZAWISZA_PW_PYLONY_GŁOWNY_180411KR_3		dwg
GPVT_ZAWISZA_PW_SZALUNEK_180412kr_3		dwg
PROJEKT DROGOWY		
PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE		dwg
PROJEKT NASADZEŃ		
PZT ZUDP KONCEPCJA zielen12.2017		dwg
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU		
PZT_odstępstwo		dwg
ZAWISZA PW_aktualizacja		
ZAWISZA PW_aktualizacja		dwg

Pytanie 3

Czy Zamawiający dysponuje plikami ifc lub innym formatem pliku BIM, który mógłby udostępnić do wykonania rzetelnych przedmiarów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje plikami ifc lub innym formatem pliku BIM.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że pkt. 3.2.19. WYPOSAŻENIE wraz z niezbędnymi certyfikatami opisu architektury „62 - OPIS_PW” jest poza zakresem oferty.

3.2.19. WYPOSAŻENIE

HALA LEKKOATLETYCZNA:

Poniżej przedstawia się wyposażenie sprzętu konieczne na projektowanej hali lekkoatletycznej treningowej.

Nazwa	Ilość	Jm
Blok startowy wyczynowy aluminiowy z wysokimi oparciami (competition aluminium starting block with high foot supports) IAAF E-16-0868	14	szt (pc)
Płotek wyczynowy stalowo-aluminiowy składany, wys.: 762, 838, 914, 991 i 1067 [mm] (competition hurdle) IAAF E-99-0157	70	szt (pc)
Wózek do płotków o pojemności 30-40 szt. (hurdle cart)	2	szt (pc)
Stojak do skoku wzwyż wyczynowy teleskopowy (competition HJ stand) IAAF E-99-0158	1	kpl/set
Zeskok wyczynowy do skoku wzwyż 6 x 4 x 0,7 m (competition HJ landing area) IAAF E-03-0361	1	szt (pc)
Poprzeczka do skoku wzwyż wyczynowa (competition HJ crossbar) IAAF E-08-0520	8	szt (pc)
Przymiar teleskopowy do skoku wzwyż (high jump measuring device)	1	szt (pc)
Skrzynia do skoku o tyczce (Pole vault stainless steel box) IAAF E-05-0418	1	szt (pc)
Wkład wypełniający ze stali nierdzewnej do skrzyni (PV box stainless steel lid flush mount)	1	szt (pc)
Stojak do skoku o tyczce klubowy 160-630 cm z odczytem elektronicznym (Polanik Club stand with electronic readout) IAAF E-16-0870	1	kpl/set
Zeskok do skoku o tyczce profesjonalny 8,5 x 6 x 0,8 m (professional PV landing area) IAAF E-03-0360	1	szt (pc)
Poprzeczka do skoku o tyczce wyczynowa (competition PV crossbar) IAAF E-08-0521	8	szt (pc)
Wózek na tyczki/poprzeczki (vaulting pole/crossbar cart)	1	szt (pc)
Przymiar teleskopowy do skoku o tyczce (pole vault measuring device)	1	szt (pc)
Widelki teleskopowe dł. 2,7 - 5 m (Telescopic crossbar placer length 2,7 - 5 m)	1	kpl/set
Pokrywa nierdzewna z krawędziami do wyczynowej belki do skoku w	3	szt (pc)

Nazwa	Ilość	Jm
dal i trójskoku (stainless steel cover with synthetic surface recess for competition take off board)		
Belka do skoku w dal i trójskoku (competition take off board) IAAF E-06-0433	3	szt (pc)
Niwelator do piachu (sand leveller)	1	szt (pc)
Taśma miernicza stalowa 20 m, w kasecie (steel measuring tape, closed reel)	1	szt (pc)
(Z) Przenośne koło do pchnięcia kulą w hali z progim (indoor throwing platform with toe board) IAAF E-13-0729	1	szt (pc)
(Z) Bariera ochronna do pchnięcia kulą, wys. 4 m (indoor shot put safety barrier) IAAF E-13-0753	1	szt (pc)
(Z) Mata do pchnięcia kulą w hali 2 x 1 x 0,1 m (shot put indoor mat)	60	szt (pc)
Kula wyczynowa stalowa 7,26 kg, śr. 128 mm (competition shot put) IAAF I-04-0305	2	szt (pc)
Kula wyczynowa stalowa 7,26 kg, śr. 120 mm (competition shot put) IAAF I-99-0152	2	szt (pc)
Kula wyczynowa stalowa 7,26 kg, śr. 113 mm (competition shot put) IAAF I-04-0304	2	szt (pc)
Kula wyczynowa stalowa 6 kg, śr. 105 mm (competition shot put) IAAF I-12-0584	2	szt (pc)
Kula wyczynowa stalowa 6 kg, śr. 115 mm (competition shot put) IAAF I-02-0262	2	szt (pc)
Kula wyczynowa stalowa 6 kg, śr. 125 mm (competition shot put) IAAF I-12-0585	2	szt (pc)
Kula wyczynowa stalowa 5 kg, śr. 100 mm (competition shot put) IAAF I-12-0582	2	szt (pc)
Kula wyczynowa stalowa 5 kg, śr. 110 mm (competition shot put) IAAF I-99-0151	2	szt (pc)
Kula wyczynowa stalowa 5 kg, śr. 120 mm (competition shot put) IAAF I-12-0583	2	szt (pc)
Kula wyczynowa stalowa 4 kg, śr. 95 mm (competition shot put) IAAF I-12-0588	2	szt (pc)
Kula wyczynowa stalowa 4 kg, śr. 100 mm (competition shot put) IAAF I-99-0150	2	szt (pc)
Kula wyczynowa stalowa 4 kg, śr. 110 mm (competition shot put) IAAF I-12-0581	2	szt (pc)
Kula wyczynowa stalowa 3 kg śr. 85 mm (competition shot put) IAAF I-11-0532	2	szt (pc)
Kula wyczynowa stalowa 3 kg, śr. 108 mm (competition shot put) IAAF I-11-0534	2	szt (pc)
Kula wyczynowa stalowa 3 kg śr. 100 mm (competition shot put) IAAF I-11-0533	2	szt (pc)
Stojak do kul na kółkach (rack for shot puts on wheels)	1	szt (pc)
Pojemnik na talk (chalk stand)	1	szt (pc)
Magnezja sportowa 1 kg w kostkach (sports chalk blocks)	1	szt (pc)
Taśma miernicza stalowa 30 m, w kasecie (steel measuring tape, closed reel)	1	szt (pc)
(Z) Zestaw fotofiniszu - competition (photo finish set - competition)	1	kpl/set
(Z) Przewodowy system wykrywania fałstartu na 8 torów (complete 8 lane ReactTime False Start System - Wired)	1	kpl/set
(Z) Laserowy system pomiaru odległości LaserLynx HS PRO (laser based electronic distance measurement system)	2	kpl/set
Tablica wyników LED graficzna jednostronna, ze statywem i	4	kpl/set

Nazwa	Ilość	Jm
pulpitem sterującym (Performance electronic board LED graphic one-sided, with tripod and control panel)		
Stop mata 10 x 2 x 0,3 m na bieżnię (running track sprint stop mat)	1	szt (pc)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza ograniczenie zakresu, opisanego w pkt 3.2.19. **WYPOSAŻENIE**, zgodnie ze wskazaniem załącznika pn. „515-ograniczenie zakresu dotyczące wyposażenia sportowego” (kolorem czerwonym zostało wykreślone/oznaczone wyposażenie, które nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem).

Ponadto Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma obowiązek udostępnić obiekt i współpracować z dostawcą sprzętu sportowego (wybranych w ramach odrębnego zamówienia publicznego). Wykonawca zobligowany jest do montażu na swój koszt wszelkich niezbędnych elementów trwale związanych z konstrukcją obiektu (tj. np. tuleje,

kotwy, i itp. – z materiału powierzzonego przez dostawcę sprzętu i zgodnie z przekazanymi instrukcjami montażu).

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że „sprzęt do ćwiczeń sportowców” opisany w pkt. 3.2.19. WYPOSAŻENIE wraz z niezbędnymi certyfikatami opisu architektury „62 - OPIS_PW” jest poza zakresem oferty.

Brama stalowa treningowa –szt.1

- - zamknięta konstrukcja maszyny
- - zintegrowany, rozkładany podest asekuracyjny, regulowana wysokość sztang, wielopozycyjne uchwyty do podciągania się, zintegrowane uchwyty na obciążenia i talerze
- - uchwyty wykonane z polyetylenu o wysokiej gęstości
- - uchwyty służące regulacji zaznaczone są jaskrawym kolorem
- - 18 stopniowa, numerowana regulacja wysokości położenia sztang
- - w zestawie: przystawka do tricepsów, uchwyt do sztangi, uchwyt do mocowania lin, drabinki, przystawka do ćwiczeń rotacyjnych ze sztangą, ramiona do wyciskania na różnych wysokościach oraz przystawka do ponadstandardowych sztang
- - minimalne wymiary urządzenia: 193 x 574 x 246 cm
- - minimalna waga urządzenia: 992 kg



Ławka rzymska –szt.1

- duże podpory ud i antypoślizgowe platformy stóp
- konstrukcja ławki oraz uchwyty zapewniają swobodny dostęp do stanowiska ćwiczeń
- regulacja wysokości
- nakładki ochronne zlokalizowane w newralgicznych miejscach ławki
- minimalne wymiary urządzenia: 124 x 79 x 97 cm
- minimalna waga urządzenia: 39 kg

Stojak na 10 par sztangielek każdego rozmiaru –szt.2

- Powierzchnia nośna stojaka jest lekko pochylona do przodu w celu ochrony nadgarstków przy podnoszeniu i odkładaniu sztangielek oraz ułatwienia do nich dostępu;
- minimalne wymiary: 46x239x81 cm;
- minimalna waga: 91 kg;

Ławka uniwersalna –szt.2

- regulacja położenia siedziska i oparcia
- Regulowane oparcie w zakresie od 0° do 80°
- Szerokie oparcie pleców
- Nakładki ochronne zlokalizowane w newralgicznych miejscach ławki
- Zintegrowane kółka i uchwyt
- Minimalne wymiary: 135 x 58 x 51 cm
- Minimalna waga urządzenia: 43 kg

Akcesoria dodatkowe

- Hantle w parach wykonane z pełnej gumy, chromowane -2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5, 25, 27.5, 30, 32.5, 35, 37.5, 40, 42.5, 45, 47.7, 50 kg. (szt.1)
- Sztanga przeznaczona do zajęć crossfit, elastyczna, odporna na wyginanie (szt.2)
- Sztanga olimpijska do wyciskania (szt.1)
- Zacisk spereżynowy do sztangi (szt.6)
- Kolorowe dyki olimpijskie z mocnej gumy przeznaczone również do rzucania – 10,15,20,25 kg (szt.4)
- miękkie pudła do wskakiwania zaprojektowane tak aby zapewnić bezpieczeństwo ćwiczących oraz bardzo trwałe. Mają antypoślizgową powierzchnie oraz specjalne rzepy, które pozwalają je ze sobą połączyć. (szt.4)
- lina wykonana z materiału nie przyjmującego wilgoci oraz odpornego na przetarcie -32mm (szt.1)
- kolorowe torby ze specjalnymi uchwytami z bardzo mocnego materiału odpornego na rozerwanie i rozprucie -5,10,15,20,25 kg (szt.2)
- Taśma do treningu funkcjonalnego z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała jak i Crossfit (szt.1)
 - Opracowana technologia łączenia taśm treningowych (w trakcie uzyskiwania patentu) poprawia funkcjonalność oraz efektywność ćwiczeń w stosunku do rozwiązań oferowanych przez konkurencję.
 - Zastosowane materiały pozwalają na udźwig do 2 ton i wieloletnie użytkowanie, a najwyższej klasy rączki zapewniają maksymalny komfort treningu.
 - Taśmy zawierają domieszkę poliamidu, który zapobiega otarciom przy kontakcie ze skórą
 - Zastosowane w taśmach klamry regulacyjne, stosowane w alpinistyce, gwarantują trwałość oraz dokładność regulacji długości.
 - Strzemiona wyłożone miękkim materiałem zapewniają komfort oraz brak otarć stóp podczas ćwiczeń bez obuwia.
 - przy produkcji wykorzystano materiały odporne na warunki atmosferyczne co umożliwia trening na zewnątrz – niezależnie od pogody
 - Gumowa platforma półokrągła do ćwiczeń (szt.1)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza ograniczenie zakresu, opisanego w pkt 3.2.19. WYPOSAŻENIE, zgodnie ze wskazaniem załącznika pn. „515-ograniczenie zakresu dotyczące wyposażenia sportowego” (kolorem czerwonym zostało wykreślone/oznaczone wyposażenie, które nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem).

Ponadto Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma obowiązek udostępnić obiekt i współpracować z dostawcą sprzętu sportowego (wybrany w ramach odrębnego zamówienia publicznego). Wykonawca zobligowany jest do montażu na swój koszt wszelkich niezbędnych elementów trwale związanych z konstrukcją obiektu (tj. np. tuleje, kotwy, i itp. – z materiału powierzonego przez dostawcę sprzętu i zgodnie z przekazanymi instrukcjami montażu).

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że „Drabinka wykonana w całości z drewna bukowego” opisana w pkt. 3.2.19. WYPOSAŻENIE wraz z niezbędnymi certyfikatami opisu architektury „62 - OPIS_PW” jest poza zakresem oferty.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia obejmuje drabinkę wykonaną w całości z drewna bukowego, zgodnie ze wskazaniem załącznika pn. „515-ograniczenie zakresu dotyczące wyposażenia sportowego” (kolorem czerwonym zostało wykreślone/oznaczone wyposażenie, które nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem).

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że „Przewidywane wyposażenie oraz wytyczne dla strzelnicy sportowej (sali finałowo-treningowej)” opisana w pkt. 3.2.19. WYPOSAŻENIE wraz z niezbędnymi certyfikatami opisu architektury „62 - OPIS_PW” jest poza zakresem oferty.

Przewidywane wyposażenie oraz wytyczne dla strzelnicy sportowej (sali finałowo-treningowej)
w sprzęt sportowy umożliwiający przeprowadzenie strzelań finałowych podczas zawodów krajowych i międzynarodowych.

Oświetlenie:

- stanowiska strzeleckie (nad zawodnikiem) - 600 - 1000 lux.
- oświetlenie strefowe tarcz, 10m, 25m, 50m, -1500 - 1800 lux.
- ogólne strzelnicy - przedpole(lustro)strzelnicy, strefa kibica - 1000 lux.

-Przesłony sufitowe poprzeczne (antyrykoszetowe osłony oświetlenia strefowego tarcz strzeleckich umieszczone 2-3m przed linią tarcz na 10m, 25m, 50m.)

-Nagłośnienie stanowisk i strefy kibica. (muzyka w tle podczas strzelania, mikrofon sędziego prowadzącego)

Klimatyzacja, ogrzewanie:

- wyciąg oparów prochowych (stanowiska strzeleckie) wykonany zgodnie z unijnymi normami.
- nawiew świeżego powietrz i ogrzewanie (strzelnica, strefa kibica)
- ogrzewanie stanowisk, strefy kibica i przedpola (lustra) strzelnicy - strefowe, włączane i wyłączane, nawiewowe (nie powinno powodować zjawiska falowania powietrza podczas strzelania). Z uwagi na uporczywy i niepotrzebny hałas, napęd urządzeń nawiewowych, powinien znajdować się po za pomieszczeniem strzelnicy.

Urządzenia rejestrujące celność strzelania:

- tarcze elektroniczne

Ekran tarczowe:

- na dystansie 10m - 22 sztuki. zamontowane na mobilnych wózkach lub zdalnie opuszczane z sufitu za przesłoną antyrykoszetową z oświetleniem.
- na dystansie 25m - 20 sztuk. zamontowane na mobilnych wózkach lub zdalnie opuszczane z sufitu za przesłoną antyrykoszetową z oświetleniem.
- na dystansie 50m - 22 sztuki. zamontowane na stałe
- jednostka obliczeniowa z drukarką
- urządzenie sterujące - współpracujące z ekranem tarczowym, 22 sztuki.
- monitory stanowiskowe 22 sztuki, ok. 10 cali.
- monitory dla kibiców 22 sztuki, ok. 32 cali. (zamontowane nad linią stanowisk)
- podłączenia zasilające i okablowanie sterujące tarczami elektronicznymi (schemat zawarty w oddzielnym załączniku).
- rzutniki/ekrany ukazujące przebieg rywalizacji - 2 szt. (do umieszczenia na skraju linii stanowisk po lewej i prawej stronie) – specyfikacja rzutników, ekranów i kurtyn opisane poniżej.

- zegary elektroniczne/stoper - 3 szt. (duże, muszą być widoczne i czytelne dla wszystkich zawodników)
- monitory LCD umieszczone pod sufitem na przedpolu ukazujące przebieg rywalizacji - dla zawodników - 2 szt.
- Kulochwyty przechwytyjący pociski, (oddzielny dla każdej tarczy elektronicznej).
- kulochwyty na 50m - 22 szt. zamontowane na stałe.
- kulochwyty na 25 m. - 20 szt. zamontowane po 5 sztuk na mobilnych wózkach/stelażach.
- kulochwyty/ przechwytywacze na 10m zintegrowane są z tarczą elektroniczną.

- Słupy podporowe na lustrze strzelnicy, jak i ściana tylna 50m.

- Podłoga - strefa stanowisk, kibica, lustro strzelnicy - PCV lub podobne zmywalne. (latryko)
- linie wytyczające strefy stanowisk, linię ognia i linię tarcz 10m, 25m wkomponowane w strukturę wykładziny.
- Podłoga - strefa stanowisk strzeleckich, dodatkowe maty strzeleckie zgodne z przepisami ISSF i PZSS.

- Szafki zawodnicze 25 szt. damskie, 25 szt. męskie, wymiary - szer. 50x gł.60x wys.140/150, dzielone drzwiczkami - dolne 90 cm, górne 50/60cm.
- Regały magazynowe - 400/500x80/100x180cm. dwupoziomowe 80cm +80cm.
- Wi Fi.
- Trybuny dla 198 osób.
- Wykończenie ścian, podłóg, sufitów w strefie kibica materiałami dźwiękochłonnymi (panel, wykładzina)
- Wyposażenie pokoi sędziów, trenerów - biurka, stoły, krzesła.
- System alarmowy, monitoring.
- Odgrodzenie stref 10, 25 m - kotary materiałowe, umieszczone za linią tarcz, od sufitu do podłogi, z możliwością łatwego zasuwania i rozsuwania.
- Oznaczenia cyfrowe i literowe rodzaju i kolejności stanowisk.
- Stoliki stanowiskowe dla zawodników 22 sztuk, zgodnie z istniejącym wzorem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ograniczenie zakresu, opisanego w pkt 3.2.19. WYPOSAŻENIE, zostało określone w załączniku pn. „515-ograniczenie zakresu dotyczące wyposażenia sportowego” (kolorem czerwonym zostało wykreślone/oznaczone wyposażenie, które nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem).

Ponadto Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma obowiązek udostępnić obiekt i współpracować z dostawcą sprzętu sportowego (wybrany w ramach odrębnego zamówienia publicznego). Wykonawca zobligowany jest do montażu na swój koszt wszelkich niezbędnych elementów trwale związanych z konstrukcją obiektu (tj. np. tuleje, kotwy, i itp. – z materiału powierzonego przez dostawcę sprzętu i zgodnie z przekazanymi instrukcjami montażu).

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że „WYPOSAŻENIE STRZELNICY” opisana w pkt. 3.2.19. WYPOSAŻENIE wraz z niezbędnymi certyfikatami opisu architektury „62 - OPIS_PW” jest poza zakresem oferty.

1 Cele na 10m		
Nr.	Opis	Ilość
1.1	Tarcza laserowa 10m	22
1.2	Uchwyt tarczy z kulochwytem	22
1.3	Uchwyt na 2 tarcze LS10G2	11
1.3.1	Kółka do uchwytu tarcz SHS10	11
1.3.2	Zestaw montażowy do podłogi do uchwytu tarcz SHS10	11
1.4	Zasilacz	2
1.5	Przewód LTW, 1m	2
1.6	Prześciółka do przewodu LTW, 0.5m	2
1.7	Przewód zasilający 2m	4
1.8	Przewód LTW, 2m	22
1.9	T-adapter LTW	22
1.10	Rezystor końcowy LTW	4
1.11	Urządzenie do kontroli strzałów z uchwytem rolki	22
1.12	Przewód LTW, 20m	2

2 Cele na 25m		
Nr.	Opis	Ilość
2.1	Tarcza optyczna 25/50m	20
2.2	Maska frontowa ISSF, fi 200,0mm, pistolet precyzyjny 50m	20
2.3	Maska frontowa ISSF, fi500,0mm, pistolet szybkostrzelny 25m	20
2.4	Przewód STYX, 7m	4
2.5	Przewód STYX, 2m	9
2.6	Przewód STYX, 0.7m	12
2.7	Przedłużacz przewody zasilającego, 2m	9
2.8	Przewód zasilający 2m	9
2.9	Kulochwyt 25/50m	20
2.10	Stojak do 5 tarcz, 3.7m	4
2.11	Kółka z blokadami do SHS06, komplet 4 sztuki	4
2.11.1	Zestaw montażowy do podłogi do uchwytu tarcz	4
2.12	Tarcze bliźniacze	4
2.13	Lampy sygnalizacyjne (z lustrem)	20
2.14	Przylącze sieciowe STYX	4
2.15	Przewód STYX, 65m	1
2.16	Zasilacz do przylącza sieciowego STYX	4

3 Sterownik czasu / lamp na 25m		
Nr.	Opis	Ilość
3.1	Jednostka sterująca czasem dla 25m STYX	2
3.2	Przewód STYX, 3m	2

4 Cele na 50m		
Nr.	Opis	Ilość
4.1	Tarcza optyczna 25/50m	20
4.2	Maska frontowa ISSF, fi 112,4mm, karabin małokalibrowy 50m	20
4.3	Przewód STYX, 7m	4
4.4	Kulochwyt 25/50m	20
4.5	Uchwyt tarczy 50m	20
4.5.1	Zestaw montażowy do podłogi do uchwytu tarcz	20
4.6	Przewód STYX, 3m	12
4.7	Przewód STYX, 2m	9
4.8	Przedłużacz przewody zasilającego, 2m	4
4.9	Przewód zasilający 2m	4
4.10	Przylącze sieciowe STYX	4
4.11	Zasilacz do przylącza sieciowego STYX	4
4.12	Przewód STYX, 65m	1
4.13	Przewód STYX, 20m	1

5 Linia ognia		
Nr.	Opis	Ilość
5.1	Monitor dotykowy TFT 10.4' (26cm)	22
5.2	Jednostka sterująca SA951-ISSF	22

5.3	Przewód LTW, 2m	44
5.4	Przewód zasilający 2m	8
5.5	Przewód zasilający Y	20
5.6	Device Box dla systemu 10 stanowisk	2
5.7	Zasilacz	2
5.8	Przewód LTW, 1m	2
5.9	Przejściówka do przewodu LTW, 0.5m	2
5.10	Pilot zdalnego sterowania do SA951 oraz SIUSLANE	22
5.11	Przewód USB 2.0 A-B	2
5.12	Przewód LTW, 20m	4
5.13	T-adapter LTW	22
5.14	Przełącznik LON	4
5.14.1	Przełącznik	2
5.15	Oprogramowanie dla 10 stanowisk, zawiera SNI210	2
5.16	Komputer sterowniczy – laptop	2
5.17	Drukarka laserowa	2
5.18	Przewód USB 2.0 A-B	2
5.19	Telewizor LCD	2
5.20	Uchwyt ścienny do telewizora	2
5.21	Przewód HDMI	2

6 Router / sieć		
Nr.	Opis	Ilość
6.1	Router LON	3
6.2	Rezystor końcowy LTW	2
6.3	T-adapter LTW	6
6.4	Przewód LTW, 2m	6
6.5	Przewód LTW, 4m	6
6.6	Przewód LTW, 20m	2
6.7	Konwerter STYX do LON	3
6.8	Przewód STYX, 0.7m	3
6.9	Przylącze sieciowe STYX	3
6.10	Zasilacz do przylącza sieciowego STYX	3
6.11	Adapter STYX do Ethernet	3
6.12	Przewód STYX, 40m	2

7 System rankingu		
Nr.	Opis	Ilość
7.1	Automatyczny system rankingowy	1
7.2	Splitter VGA, 8 wyjść, do 60m	1
7.3	Oprogramowanie Software Collection	1
7.4	Oprogramowanie SiusData – licencja	1
7.5	Klucz USB "czerwony" do pokoju kontrolnego	1
7.6	Przewód LTW, 2m	1
7.7	T-adapter LTW	1
7.8	Rezystor końcowy LTW	1
7.9	Przewód LTW, 65m	1
7.10	I-adapter LTW	1
7.11	Switch ethernet	1
7.12	Przewód USB 2.0 A-B	2
7.13	Drukarka laserowa	1
7.14	Oprogramowanie SiusRank – licencja	1
7.15	Rack 19"	1
7.16	Serwer STYX do Rack	2
7.17	Jednostka centralna sieci do RACK	1
7.18	Podłączenie do sieci do RACK	2
7.19	Przewód STYX, 0.7m	3
7.20	Przewód STYX, 40m	1
7.21	Przewód STYX, 20m	2
7.22	Przewód STYX, 3m	1
7.23	Adapter STYX do Ethernet	1
7.24	Przewód RJ45, 0.3m	1
7.25	Przewód RJ45, 3m	1
7.26	UPS do RACK	1

8 Elementy zapasowe oraz materiały eksploatacyjne		
Nr.	Opis	Ilość
8.1	Jednostka sterująca SA951-ISSF	1
8.2	Zapasowa elektronika sterująca dla LS10	2
8.3	Elektronika pomiarowa do LS25/50	2
8.4	Monitor dotykowy TFT 10.4' (26cm)	1
8.5	Taśma papierowa czarna	50
8.6	Maska frontowa ISSF, fi 59,5mm, pistolet 10m	100
8.7	Maska frontowa ISSF, fi30,5mm, karabin 10m	100
8.8	Maska frontowa ISSF, fi 112,4mm, karabin małokalibrowy 50m	50
8.9	Maska frontowa ISSF, fi200,0mm, pistolet precyzyjny 50m	50
8.10	Maska frontowa ISSF, fi500,0mm, pistolet szybkostrzelny 25m	50
8.11	Membrana bez otworu na 25m	15
8.12	Membrana z otworem na 50m	15
8.13	Wspornik do tarcz bliźniaczej	30
8.14	Papierowa tarcza bliźniacza do HS10, LS10 oraz HS25/50	150

9 Projekторы LCD – ranking dla widzów		
Nr.	Opis	Ilość
9.1	Projektor do hali finałowej, zawody międzynarodowe	2
9.1.1	Obiektyw do projektora	2
9.1.2	Uchwyt do projektora – komplet	2
9.2	Ekran ramowy, 300x169cm, 16:9	2
9.3	Splitter VGA, 4 wyjścia, do 60m	1
9.4	Przedłużacz VGA, 1m	2
9.5	Przedłużacz VGA, 50m	2
9.6	Przewód zasilający 2m	2
9.7	Przedłużacz VGA, 1m	2
9.8	Przedłużacz VGA, 3m	1

10 Dodatkowe monitory dla zawodników z rankingiem		
Nr.	Opis	Ilość
10.1	Monitor 23" TFR	5
10.2	Splitter VGA, 4 wyjścia, do 60m	1
10.3	Przedłużacz VGA, 50m	2
10.4	Przedłużacz VGA, 10m	2
10.5	Przedłużacz VGA, 6m	2
10.6	Listwa zasilająca 6x Schuko	2
10.7	Przewód zasilający 2m	2

11 Dodatkowe monitory dla widzów		
Nr.	Opis	Ilość
11.1	Ekran STYX	22
11.2	Przylącze sieciowe STYX	5
11.3	Zasilacz do przylącza sieciowego STYX	5
11.4	Przewód zasilający 2m	5
11.5	Przewód STYX, 0.7m	5
11.6	Przewód STYX, 3m	17
11.7	Przewód STYX, 20m	4
11.8	Przewód STYX, 65m	2
11.9	Przewód STYX, 40m	2

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ograniczenie zakresu, opisanego w pkt 3.2.19. WYPOSAŻENIE, zostało określone w załączniku pn. „515-ograniczenie zakresu dotyczące wyposażenia sportowego” (kolorem czerwonym zostało wykreślone/oznaczone wyposażenie, które nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem).

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania przez Wykonawcę kulochwytyw przechwytyjących pociski, tj. kulochwyty na 50 m, na 25 m oraz na 10 m opisanych na str. 53 opisu technicznego projektu wykonawczego, które zostały omyłkowo wykreślone ze str.

54 opisu technicznego projektu wykonawczego oznaczonego pod pozycjami zawartymi w tabelach o nr: 1.2, 2.9, 4.4.

Ponadto Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma obowiązek udostępnić obiekt i współpracować z dostawcą sprzętu sportowego (wybrany w ramach odrębnego zamówienia publicznego). Wykonawca zobligowany jest do montażu na swój koszt wszelkich niezbędnych elementów trwale związanych z konstrukcją obiektu (tj. np. tuleje, kotwy, i itp. – z materiału powierzonego przez dostawcę sprzętu i zgodnie z przekazanymi instrukcjami montażu).

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że „WYPOSAŻENIE STRZELNICY - monitory dla widowni (szt. 22) komputery do wizualizacji i sterowania zawodami oraz centralne drukarki (szt.4) oraz okablowanie” opisana w pkt. 3.2.19. WYPOSAŻENIE wraz z niezbędnymi certyfikatami opisu architektury „62 - OPIS _PW” jest poza zakresem oferty.

Uwaga: do wyposażenia należy dodatkowo przewidzieć monitory dla widowni (szt. 22) komputery do wizualizacji i sterowania zawodami oraz centralne drukarki (szt.4) oraz okablowanie.











Odpowiedź:












Zamawiający informuje, iż ograniczenie zakresu, opisanego w pkt 3.2.19. WYPOSAŻENIE, zostało określone w załączniku pn. „515-ograniczenie zakresu dotyczące wyposażenia sportowego” (kolorem czerwonym zostało wykreślone/oznaczone wyposażenie, które nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem).









Ponadto Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma obowiązek udostępnić obiekt i współpracować z dostawcą sprzętu sportowego (wybrany w ramach odrębnego zamówienia publicznego). Wykonawca zobligowany jest do montażu na swój koszt wszelkich niezbędnych elementów trwale związanych z konstrukcją obiektu (tj. np. tuleje, kotwy, i itp. – z materiału powierzonego przez dostawcę sprzętu i zgodnie z przekazanymi instrukcjami montażu).

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że „WYPOSAŻENIE MEBLOWE” opisana w pkt. 3.2.19. WYPOSAŻENIE wraz z niezbędnymi certyfikatami opisu architektury „62 - OPIS _PW” jest poza zakresem oferty.

NR REF.	OPIS PRODUKTU	ZDJĘCIE	ILOŚĆ SZTUK
0.14 Szafka Szafki			
1	Biuro prostokątne na nogach kwadratowych Typ regulacji wysokości: brak Wysokość całkowita: 720 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ biurka: wolnostojące Kształt blatu: prostokąt Podstawa: ramowa na 4 nogach kwadratowych Stopki: poziomujące ø 50 (+10 mm) Materiał - blat: płyta melaminowana Materiał - podstawa: metal Kolor - podstawa: Black		1
2	Krzesełko Wysokość całkowita: 845 mm Wysokość siedziska: 460 mm Wysokość oparcia: 400 mm Szerokość całkowita: 540 mm Szerokość siedziska: 440 mm Szerokość oparcia: 440 mm Głębokość całkowita: 510 mm Głębokość siedziska: 455 mm Rama: podwójna płyta metalowa, bez podłokietników Układ tapicerowania: SEAT PLUS; nakładka tapicerowana na siedzisku Siedzisko: tworzywo sztuczne (PP), nakładka tapicerowana Oparcie: tworzywo sztuczne (PP), osobne wycięcia Pianka siedziska: cięta Łącznik w ramie: brak Sztapowanie: do 10 sztuk/ do 21 sztuk na wózku Grupa cenowa: 1 Kolor elementów metalowych: CR Chrom Pakowanie: karton - 4 sztuki Stopki: GT - do miękkich lub twardej powierzchni, materiał - tworzywo sztuczne, przezroczyste		2
0.13 Szafka biurowa			
3	Biuro prostokątne na nogach kwadratowych Typ regulacji wysokości: brak Wysokość całkowita: 720 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ biurka: wolnostojące Kształt blatu: prostokąt Podstawa: ramowa na 4 nogach kwadratowych Stopki: poziomujące ø 50 (+10 mm) Materiał - blat: płyta melaminowana Materiał - podstawa: metal Kolor - podstawa: Black		1
4	Krzesełko Wysokość całkowita: 845 mm Wysokość siedziska: 460 mm Wysokość oparcia: 400 mm Szerokość całkowita: 540 mm Szerokość siedziska: 440 mm Szerokość oparcia: 440 mm Głębokość całkowita: 510 mm Głębokość siedziska: 455 mm Rama: podwójna płyta metalowa, bez podłokietników Układ tapicerowania: SEAT PLUS; nakładka tapicerowana na siedzisku Siedzisko: tworzywo sztuczne (PP), nakładka tapicerowana Oparcie: tworzywo sztuczne (PP), osobne wycięcia Pianka siedziska: cięta Łącznik w ramie: brak Sztapowanie: do 10 sztuk/ do 21 sztuk na wózku Grupa cenowa: 1 Kolor elementów metalowych: CR Chrom Pakowanie: karton - 4 sztuki Stopki: GT - do miękkich lub twardej powierzchni, materiał - tworzywo sztuczne, przezroczyste		3
0.12 Szafka biurowa			
5	Biuro prostokątne na nogach kwadratowych Typ regulacji wysokości: brak Wysokość całkowita: 720 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ biurka: wolnostojące Kształt blatu: prostokąt Podstawa: ramowa na 4 nogach kwadratowych Stopki: poziomujące ø 50 (+10 mm) Materiał - blat: płyta melaminowana Materiał - podstawa: metal Kolor - podstawa: Black		1
6	Krzesełko Wysokość całkowita: 845 mm Wysokość siedziska: 460 mm Wysokość oparcia: 400 mm Szerokość całkowita: 540 mm Szerokość siedziska: 440 mm Szerokość oparcia: 440 mm Głębokość całkowita: 510 mm Głębokość siedziska: 455 mm Rama: podwójna płyta metalowa, bez podłokietników Układ tapicerowania: SEAT PLUS; nakładka tapicerowana na siedzisku Siedzisko: tworzywo sztuczne (PP), nakładka tapicerowana Oparcie: tworzywo sztuczne (PP), osobne wycięcia Pianka siedziska: cięta Łącznik w ramie: brak Sztapowanie: do 10 sztuk/ do 21 sztuk na wózku Grupa cenowa: 1 Kolor elementów metalowych: CR Chrom Pakowanie: karton - 4 sztuki Stopki: GT - do miękkich lub twardej powierzchni, materiał - tworzywo sztuczne, przezroczyste		3
0.11 Szafka biurowa			
7	Biuro prostokątne na nogach kwadratowych Typ regulacji wysokości: brak Wysokość całkowita: 720 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ biurka: wolnostojące Kształt blatu: prostokąt Podstawa: ramowa na 4 nogach kwadratowych Stopki: poziomujące ø 50 (+10 mm) Materiał - blat: płyta melaminowana Materiał - podstawa: metal Kolor - podstawa: Black		1
8	Krzesełko Wysokość całkowita: 845 mm Wysokość siedziska: 460 mm Wysokość oparcia: 400 mm Szerokość całkowita: 540 mm Szerokość siedziska: 440 mm Szerokość oparcia: 440 mm Głębokość całkowita: 510 mm Głębokość siedziska: 455 mm Rama: podwójna płyta metalowa, bez podłokietników Układ tapicerowania: SEAT PLUS; nakładka tapicerowana na siedzisku Siedzisko: tworzywo sztuczne (PP), nakładka tapicerowana Oparcie: tworzywo sztuczne (PP), osobne wycięcia Pianka siedziska: cięta Łącznik w ramie: brak Sztapowanie: do 10 sztuk/ do 21 sztuk na wózku Grupa cenowa: 1 Kolor elementów metalowych: CR Chrom Pakowanie: karton - 4 sztuki Stopki: GT - do miękkich lub twardej powierzchni, materiał - tworzywo sztuczne, przezroczyste		3
0.10 Szafka biurowa			
9	Biuro prostokątne na nogach kwadratowych Typ regulacji wysokości: brak Wysokość całkowita: 720 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ biurka: wolnostojące Kształt blatu: prostokąt Podstawa: ramowa na 4 nogach kwadratowych Stopki: poziomujące ø 50 (+10 mm) Materiał - blat: płyta melaminowana Materiał - podstawa: metal Kolor - podstawa: Black		1
10	Krzesełko Wysokość całkowita: 845 mm Wysokość siedziska: 460 mm Wysokość oparcia: 400 mm Szerokość całkowita: 540 mm Szerokość siedziska: 440 mm Szerokość oparcia: 440 mm Głębokość całkowita: 510 mm Głębokość siedziska: 455 mm Rama: podwójna płyta metalowa, bez podłokietników Układ tapicerowania: SEAT PLUS; nakładka tapicerowana na siedzisku Siedzisko: tworzywo sztuczne (PP), nakładka tapicerowana Oparcie: tworzywo sztuczne (PP), osobne wycięcia Pianka siedziska: cięta Łącznik w ramie: brak Sztapowanie: do 10 sztuk/ do 21 sztuk na wózku Grupa cenowa: 1 Kolor elementów metalowych: CR Chrom Pakowanie: karton - 4 sztuki Stopki: GT - do miękkich lub twardej powierzchni, materiał - tworzywo sztuczne, przezroczyste		3

5	Sofa 3-osobowa Wysokość całkowita: 810 mm Wysokość siedziska: 460 mm Szerokość całkowita: 1600 mm Głębokość całkowita: 550 mm Wersja: 3-osobowa Typ nóg: 4 nogi metalowe Siedzisko: tapicerowane Oparcie: tapicerowane Pianka siedziska: cięta Pianka oparcia: cięta Podłokietniki: zintegrowane, tapicerowane Grupa cenowa: 2 Gatunek tkaniny tapicerskiej: Valencia Kolor elementów metalowych: Black (RAL 9005)		1
0.09 Szafka biurowa			
6	Biuro prostokątne na nogach kwadratowych Typ regulacji wysokości: brak Wysokość całkowita: 720 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ biurka: wolnostojące Kształt blatu: prostokąt Podstawa: ramowa na 4 nogach kwadratowych Stopki: poziomujące ø 50 (+10 mm) Materiał - blat: płyta melaminowana Materiał - podstawa: metal Kolor - podstawa: Black		1
7	Krzesełko Wysokość całkowita: 845 mm Wysokość siedziska: 460 mm Wysokość oparcia: 400 mm Szerokość całkowita: 540 mm Szerokość siedziska: 440 mm Szerokość oparcia: 440 mm Głębokość całkowita: 510 mm Głębokość siedziska: 455 mm Rama: podwójna płyta metalowa, bez podłokietników Układ tapicerowania: SEAT PLUS; nakładka tapicerowana na siedzisku Siedzisko: tworzywo sztuczne (PP), nakładka tapicerowana Oparcie: tworzywo sztuczne (PP), osobne wycięcia Pianka siedziska: cięta Łącznik w ramie: brak Sztapowanie: do 10 sztuk/ do 21 sztuk na wózku Grupa cenowa: 1 Kolor elementów metalowych: CR Chrom Pakowanie: karton - 4 sztuki Stopki: GT - do miękkich lub twardej powierzchni, materiał - tworzywo sztuczne, przezroczyste		3
8	Sofa 3-osobowa Wysokość całkowita: 810 mm Wysokość siedziska: 460 mm Szerokość całkowita: 1600 mm Głębokość całkowita: 550 mm Wersja: 3-osobowa Typ nóg: 4 nogi metalowe Siedzisko: tapicerowane Oparcie: tapicerowane Pianka siedziska: cięta Pianka oparcia: cięta Podłokietniki: zintegrowane, tapicerowane Grupa cenowa: 2 Gatunek tkaniny tapicerskiej: Valencia Kolor elementów metalowych: Black (RAL 9005)		1
0.08 Szafka biurowa			
9	Biuro prostokątne na nogach kwadratowych Typ regulacji wysokości: brak Wysokość całkowita: 720 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ biurka: wolnostojące Kształt blatu: prostokąt Podstawa: ramowa na 4 nogach kwadratowych Stopki: poziomujące ø 50 (+10 mm) Materiał - blat: płyta melaminowana Materiał - podstawa: metal Kolor - podstawa: Black		1
10	Krzesełko Wysokość całkowita: 845 mm Wysokość siedziska: 460 mm Wysokość oparcia: 400 mm Szerokość całkowita: 540 mm Szerokość siedziska: 440 mm Szerokość oparcia: 440 mm Głębokość całkowita: 510 mm Głębokość siedziska: 455 mm Rama: podwójna płyta metalowa, bez podłokietników Układ tapicerowania: SEAT PLUS; nakładka tapicerowana na siedzisku Siedzisko: tworzywo sztuczne (PP), nakładka tapicerowana Oparcie: tworzywo sztuczne (PP), osobne wycięcia Pianka siedziska: cięta Łącznik w ramie: brak Sztapowanie: do 10 sztuk/ do 21 sztuk na wózku Grupa cenowa: 1 Kolor elementów metalowych: CR Chrom Pakowanie: karton - 4 sztuki Stopki: GT - do miękkich lub twardej powierzchni, materiał - tworzywo sztuczne, przezroczyste		3
0.07 Szafka biurowa			
11	Biuro prostokątne na nogach kwadratowych Typ regulacji wysokości: brak Wysokość całkowita: 720 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ biurka: wolnostojące Kształt blatu: prostokąt Podstawa: ramowa na 4 nogach kwadratowych Stopki: poziomujące ø 50 (+10 mm) Materiał - blat: płyta melaminowana Materiał - podstawa: metal Kolor - podstawa: Black		1
12	Krzesełko Wysokość całkowita: 845 mm Wysokość siedziska: 460 mm Wysokość oparcia: 400 mm Szerokość całkowita: 540 mm Szerokość siedziska: 440 mm Szerokość oparcia: 440 mm Głębokość całkowita: 510 mm Głębokość siedziska: 455 mm Rama: podwójna płyta metalowa, bez podłokietników Układ tapicerowania: SEAT PLUS; nakładka tapicerowana na siedzisku Siedzisko: tworzywo sztuczne (PP), nakładka tapicerowana Oparcie: tworzywo sztuczne (PP), osobne wycięcia Pianka siedziska: cięta Łącznik w ramie: brak Sztapowanie: do 10 sztuk/ do 21 sztuk na wózku Grupa cenowa: 1 Kolor elementów metalowych: CR Chrom Pakowanie: karton - 4 sztuki Stopki: GT - do miękkich lub twardej powierzchni, materiał - tworzywo sztuczne, przezroczyste		3
0.06 Szafka biurowa			
13	Biuro prostokątne na nogach kwadratowych Typ regulacji wysokości: brak Wysokość całkowita: 720 mm Szerokość całkowita: 1400 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ biurka: wolnostojące Kształt blatu: prostokąt Podstawa: ramowa na 4 nogach kwadratowych Stopki: poziomujące ø 50 (+10 mm) Materiał - blat: płyta melaminowana Materiał - podstawa: metal Kolor - podstawa: Black		4
14	Krzesełko Wysokość całkowita: 875-1110 mm Wysokość siedziska: 435-570 mm Szerokość siedziska: 550 mm Podstawa: 1519; pięcioramienna, materiał - tworzywo sztuczne (PA+GF) Mechanizm: REVO G STANDARD synchroniczny Podłokietniki: przezroczyste, standardowy Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne Oparcie: tapicerowane, miękkie, osłona tworzywo sztuczne Pianka siedziska: wylwana Pianka oparcia: wylwana Podłokietniki: R19T; reg. na wysokość, materiał- tw. sztuczne (PA+GF); nakładki - tw. sztuczne (PP) czarne Podpórce łokci: brak Grupa cenowa: 2 Kolor elementów z tworzywa sztucznego: Glossy Black Pakowanie: karton L-SHAPE - 1 sztuka, produkt częściowy zmontowany		4
0.05 Szafka biurowa			
15	Biuro prostokątne na nogach kwadratowych Typ regulacji wysokości: brak Wysokość całkowita: 720 mm Szerokość całkowita: 1400 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ biurka: wolnostojące Kształt blatu: prostokąt Podstawa: ramowa na 4 nogach kwadratowych Stopki: poziomujące ø 50 (+10 mm) Materiał - blat: płyta melaminowana Materiał - podstawa: metal Kolor - podstawa: Black		4
16	Easy Space Panel górny montowany do biurka, frontowy Wysokość całkowita: 565 mm Szerokość całkowita: 1400 mm Typ panelu: górny Do integracji z: biurkiem Podobie panelu: frontowe Układ tapicerowania: tapicerowany dwustronnie (nakładki frontowa i od strony użytkownika) Materiał - panel: płyta melaminowana Gatunek tkaniny tapicerskiej - nakładka od strony użytkownika: Bondzi Gatunek tkaniny tapicerskiej - nakładka frontowa: Bondzi		2
1.07 Szafka biurowa			
17	Biuro prostokątne na nogach kwadratowych Typ regulacji wysokości: brak Wysokość całkowita: 720 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ biurka: wolnostojące Kształt blatu: prostokąt Podstawa: ramowa na 4 nogach kwadratowych Stopki: poziomujące ø 50 (+10 mm) Materiał - blat: płyta melaminowana Materiał - podstawa: metal Kolor - podstawa: Black		1


17	<p>Krzeseło Wysokość całkowita: 845 mm Wysokość siedziska: 460 mm Wysokość oparcia: 400 mm Szerokość całkowita: 540 mm Szerokość siedziska: 440 mm Szerokość oparcia: 440 mm Głębokość całkowita: 510 mm Głębokość siedziska: 455 mm Rama: podłojna płyta metalowa, bez podkietników Układ tapicerowania: SEAT PLUS; nakładka tapicerowana na siedzisku Siedzisko: tworzywo sztuczne (PP), nakładka tapicerowana Oparcie: tworzywo sztuczne (PP), ozdobne wycięcia Pianka siedziska: cięta Izoterm w ramie: brak Sztapowanie: do 10 sztuk/ do 21 sztuk na wódku Grupa cenowa: 1 Kolor elementów metalowych: CR Chrom Pakowanie: karton - 4 sztuki Stopki: GT - do miękkich lub twarych powierzchni, materiał - tworzywo sztuczne, przezroczyste</p>		3
18	<p>Sofa 3-osobowa Wysokość całkowita: 810 mm Wysokość siedziska: 460 mm Szerokość całkowita: 1600 mm Głębokość całkowita: 550 mm Wersja: 3-osobowa Typ nóg: 4 nogi metalowe Siedzisko: tapicerowane Oparcie: tapicerowane Pianka siedziska: cięta Pianka oparcia: cięta Podkietniki: zintegrowane, tapicerowane Grupa cenowa: 2 Gatunek tkaniny tapicerującej: Valencia Kolor elementów metalowych: Black (RAL 9005)</p>		1
-1.03 Szafka biurowa			
19	<p>Blisko prostokątne na nogach kwadratowych Typ regulacji wysokości: brak Wysokość całkowita: 720 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ biurka: wolnostojące Kształt blatu: prostokąt Podstawa: ramowa na 4 nogach kwadratowych Stopki: poziomujące ø 50 (+10 mm) Materiał - blat: płyta melaminowana Materiał - podstawa: metal Kolor - podstawa: Black</p>		1
20	<p>Krzeseło Wysokość całkowita: 845 mm Wysokość siedziska: 460 mm Wysokość oparcia: 400 mm Szerokość całkowita: 540 mm Szerokość siedziska: 440 mm Szerokość oparcia: 440 mm Głębokość całkowita: 510 mm Głębokość siedziska: 455 mm Rama: podłojna płyta metalowa, bez podkietników Układ tapicerowania: SEAT PLUS; nakładka tapicerowana na siedzisku Siedzisko: tworzywo sztuczne (PP), nakładka tapicerowana Oparcie: tworzywo sztuczne (PP), ozdobne wycięcia Pianka siedziska: cięta Izoterm w ramie: brak Sztapowanie: do 10 sztuk/ do 21 sztuk na wódku Grupa cenowa: 1 Kolor elementów metalowych: CR Chrom Pakowanie: karton - 4 sztuki Stopki: GT - do miękkich lub twarych powierzchni, materiał - tworzywo sztuczne, przezroczyste</p>		3
21	<p>Sofa 3-osobowa Wysokość całkowita: 810 mm Wysokość siedziska: 460 mm Szerokość całkowita: 1600 mm Głębokość całkowita: 550 mm Wersja: 3-osobowa Typ nóg: 4 nogi metalowe Siedzisko: tapicerowane Oparcie: tapicerowane Pianka siedziska: cięta Pianka oparcia: cięta Podkietniki: zintegrowane, tapicerowane Grupa cenowa: 2 Gatunek tkaniny tapicerującej: Valencia Kolor elementów metalowych: Black (RAL 9005)</p>		1
-1.26, -1.27 Poczta biurowa			
22	<p>Krzeseło Wysokość całkowita: 845 mm Wysokość siedziska: 460 mm Wysokość oparcia: 400 mm Szerokość całkowita: 500 mm Szerokość siedziska: 440 mm Szerokość oparcia: 440 mm Głębokość całkowita: 535 mm Głębokość siedziska: 455 mm Rama: 4 nogi metalowe, bez podkietników Układ tapicerowania: bez tapicerki Siedzisko: tworzywo sztuczne (PP) Oparcie: tworzywo sztuczne (PP), ozdobne wycięcia Pojaz: brak Sztapowanie: do 8 sztuk/ do 12 sztuk na wódku Kolor elementów z tworzywa sztucznego: CP902 Black Kolor elementów metalowych: CR Chrom Pakowanie: karton - 4 sztuki Stopki: GB - do miękkich powierzchni, materiał - tworzywo sztuczne, czarne</p>		34
23	<p>Krzeseło Pakowanie: komplet - 1 sztuka</p>		27
-1.25 Fianieszczenie Sępolnowskie			
24	<p>Blisko prostokątne na nogach kwadratowych Typ regulacji wysokości: brak Wysokość całkowita: 720 mm Szerokość całkowita: 1600 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ biurka: wolnostojące Kształt blatu: prostokąt Podstawa: ramowa na 4 nogach kwadratowych Stopki: poziomujące ø 50 (+10 mm) Materiał - blat: płyta melaminowana Materiał - podstawa: metal Kolor - podstawa: Black</p>		2

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza ograniczenie zakresu, opisanego w pkt 3.2.19. WYPOSAŻENIE, zgodnie ze wskazaniem załącznika pn. „515-ograniczenie zakresu dotyczące wyposażenia sportowego” (kolorem czerwonym zostało wykreślone/oznaczone wyposażenie, które nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem).

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, że „Zabudowa meblowa w pom. socjalnym” opisana w pkt. 3.2.19. WYPOSAŻENIE wraz z niezbędnymi certyfikatami opisu architektury „62 - OPIS_PW” jest poza zakresem oferty.



Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza ograniczenie zakresu, opisanego w pkt 3.2.19. WYPOSAŻENIE, zgodnie ze wskazaniem załącznika pn. „515-ograniczenie zakresu dotyczące wyposażenia sportowego” (kolorem czerwonym zostało wykreślone/oznaczone wyposażenie, które nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem).

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, że „PROJEKTOR (2 sztuki)” opisany w pkt. 3.2.19. WYPOSAŻENIE wraz z niezbędnymi certyfikatami opisu architektury „62 - OPIS _PW” jest poza zakresem oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza ograniczenie zakresu, opisanego w pkt 3.2.19. WYPOSAŻENIE, zgodnie ze wskazaniem załącznika pn. „515-ograniczenie zakresu dotyczące wyposażenia sportowego” (kolorem czerwonym zostało wykreślone/oznaczone wyposażenie, które nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem).

Ponadto Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma obowiązek udostępnić obiekt i współpracować z dostawcą sprzętu sportowego (wybrany w ramach odrębnego zamówienia publicznego). Wykonawca zobligowany jest do montażu na swój koszt wszelkich niezbędnych elementów trwale związanych z konstrukcją obiektu (tj. np. tuleje, kotwy, i itp. – z materiału powierzonego przez dostawcę sprzętu i zgodnie z przekazanymi instrukcjami montażu).

Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie, że „MULTIPRESENTER STICK (2 sztuki)” opisany w pkt. 3.2.19. WYPOSAŻENIE wraz z niezbędnymi certyfikatami opisu architektury „62 - OPIS _PW” jest poza zakresem oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza ograniczenie zakresu, opisanego w pkt 3.2.19. WYPOSAŻENIE, zgodnie ze wskazaniem załącznika pn. „515-ograniczenie zakresu dotyczące wyposażenia sportowego” (kolorem czerwonym zostało wykreślone/oznaczone wyposażenie, które nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem).

Ponadto Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma obowiązek udostępnić obiekt i współpracować z dostawcą sprzętu sportowego (wybrany w ramach odrębnego zamówienia publicznego). Wykonawca zobligowany jest do montażu na swój koszt wszelkich niezbędnych elementów trwale związanych z konstrukcją obiektu (tj. np. tuleje, kotwy, i itp. – z materiału powierzonego przez dostawcę sprzętu i zgodnie z przekazanymi instrukcjami montażu).

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, że „EKTRAN PROJEKCYJNY ROZWIJANY ELEKTRYCZNIE (2 sztuki)” opisany w pkt. 3.2.19. WYPOSAŻENIE wraz z niezbędnymi certyfikatami opisu architektury „62 - OPIS _PW” jest poza zakresem oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza ograniczenie zakresu, opisanego w pkt 3.2.19. WYPOSAŻENIE, zgodnie ze wskazaniem załącznika pn. „515-ograniczenie zakresu dotyczące wyposażenia sportowego” (kolorem czerwonym zostało wykreślone/oznaczone wyposażenie, które nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem).

Ponadto Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma obowiązek udostępnić obiekt i współpracować z dostawcą sprzętu sportowego (wybrany w ramach odrębnego zamówienia publicznego). Wykonawca zobligowany jest do montażu na swój koszt wszelkich niezbędnych elementów trwale związanych z konstrukcją obiektu (tj. np. tuleje, kotwy, i itp. – z materiału powierzonego przez dostawcę sprzętu i zgodnie z przekazanymi instrukcjami montażu).

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, że „EKTRAN PROJEKCYJNY NA RAMIE (2 sztuki)” opisany w pkt. 3.2.19. WYPOSAŻENIE wraz z niezbędnymi certyfikatami opisu architektury „62 - OPIS _PW” jest poza zakresem oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza ograniczenie zakresu, opisanego w pkt 3.2.19. WYPOSAŻENIE, zgodnie ze wskazaniem załącznika pn. „515-ograniczenie zakresu dotyczące wyposażenia sportowego” (kolorem czerwonym zostało wykreślone/oznaczone wyposażenie, które nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem).

Ponadto Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma obowiązek udostępnić obiekt i współpracować z dostawcą sprzętu sportowego (wybrany w ramach odrębnego zamówienia publicznego). Wykonawca zobligowany jest do montażu na swój koszt wszelkich niezbędnych elementów trwale związanych z konstrukcją obiektu (tj. np. tuleje, kotwy, i itp. – z materiału powierzonego przez dostawcę sprzętu i zgodnie z przekazanymi instrukcjami montażu).

Pytanie 16

Prosimy o potwierdzenie, że „KURTYNY (2 sztuki)” opisane w pkt. 3.2.19. WYPOSAŻENIE wraz z niezbędnymi certyfikatami opisu architektury „62 - OPIS _PW” jest poza zakresem oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza ograniczenie zakresu, opisanego w pkt 3.2.19. WYPOSAŻENIE, zgodnie ze wskazaniem załącznika pn. „515-ograniczenie zakresu dotyczące wyposażenia sportowego” (kolorem czerwonym zostało wykreślone/oznaczone wyposażenie, które nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem).

Ponadto Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma obowiązek udostępnić obiekt i współpracować z dostawcą sprzętu sportowego (wybrany w ramach odrębnego zamówienia publicznego). Wykonawca zobligowany jest do montażu na swój koszt wszelkich niezbędnych elementów trwale związanych z konstrukcją obiektu (tj. np. tuleje, kotwy, i itp. – z materiału powierzonego przez dostawcę sprzętu i zgodnie z przekazanymi instrukcjami montażu).

Pytanie 17

Prosimy o potwierdzenie, że „SYSTEM SZYNOWY (2 sztuki)” opisane w pkt. 3.2.19. WYPOSAŻENIE wraz z niezbędnymi certyfikatami opisu architektury „62 - OPIS _PW” jest poza zakresem oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza ograniczenie zakresu, opisanego w pkt 3.2.19. WYPOSAŻENIE, zgodnie ze wskazaniem załącznika pn. „515-ograniczenie zakresu dotyczące wyposażenia sportowego” (kolorem czerwonym zostało wykreślone/oznaczone wyposażenie, które nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem).

Ponadto Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma obowiązek udostępnić obiekt i współpracować z dostawcą sprzętu sportowego (wybrany w ramach odrębnego zamówienia publicznego). Wykonawca zobligowany jest do montażu na swój koszt wszelkich niezbędnych elementów trwale związanych z konstrukcją obiektu (tj. np. tuleje, kotwy, i itp. – z materiału powierzonego przez dostawcę sprzętu i zgodnie z przekazanymi instrukcjami montażu).

Pytanie 18

Prosimy o potwierdzenie, że „SZAFKI UBRANIOWE W SZATNIACH: SZAFKI W SZATNIACH HALI LEKKOATLETYCZNEJ” opisane w pkt. 3.2.19. WYPOSAŻENIE wraz z niezbędnymi certyfikatami opisu architektury „62 - OPIS _PW” jest poza zakresem oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza ograniczenie zakresu, opisanego w pkt 3.2.19. WYPOSAŻENIE, zgodnie ze wskazaniem załącznika pn. „515-ograniczenie zakresu dotyczące wyposażenia sportowego” (kolorem czerwonym zostało wykreślone/oznaczone wyposażenie, które nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem).

Pytanie 19

Prosimy o potwierdzenie, że „SZAFKI UBRANIOWE W SZATNIACH: SZAFKI W SZATNIACH HALI STRZELECKIEJ” opisane w pkt. 3.2.19. WYPOSAŻENIE wraz z niezbędnymi certyfikatami opisu architektury „62 - OPIS _PW” jest poza zakresem oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza ograniczenie zakresu, opisanego w pkt 3.2.19. WYPOSAŻENIE, zgodnie ze wskazaniem załącznika pn. „515-ograniczenie zakresu dotyczące wyposażenia sportowego” (kolorem czerwonym zostało wykreślone/oznaczone wyposażenie, które nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem).

Pytanie 20

Prosimy o potwierdzenie, że „Lustro dla osób niepełnosprawnych” opisane w pkt. 3.2.19. WYPOSAŻENIE wraz z niezbędnymi certyfikatami opisu architektury „62 - OPIS _PW” jest poza zakresem oferty.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia obejmuje „Lustro dla osób niepełnosprawnych”, zgodnie ze wskazaniem załącznika pn. „515-ograniczenie zakresu dotyczące wyposażenia sportowego” (kolorem czerwonym zostało wykreślone/oznaczone wyposażenie, które nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem).

Pytanie 21

Prosimy o potwierdzenie, że „KLAPY/WYŁAZY PODŁOGOWE – DO KANAŁÓW KABLOWYCH W HALI STRZELECKIEJ” opisane w pkt. 3.2.19. WYPOSAŻENIE wraz z niezbędnymi certyfikatami opisu architektury „62 - OPIS _PW” jest poza zakresem oferty.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia obejmuje „KLAPY/WYŁAZY PODŁOGOWE – DO KANAŁÓW KABLOWYCH W HALI STRZELECKIEJ”, zgodnie ze wskazaniem załącznika pn. „515-ograniczenie zakresu dotyczące wyposażenia sportowego” (kolorem czerwonym zostało wykreślone/oznaczone wyposażenie, które nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem).

Pytanie 22

Prosimy o potwierdzenie, że „materac hamujący zawodników dla 8 torowa bieżnia prosta o długości 60 m” opisany w pkt. 3.2.20. STREFY DYSCYPLIN SPORTOWYCH LEKKOATLETYCZNYCH- WYTYCZNE PROJEKTOWE wraz z niezbędnymi certyfikatami opisu architektury „62 - OPIS _PW” jest poza zakresem oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż „materac hamujący zawodników dla 8 torowa bieżnia prosta o długości 60 m” jest poza zakresem przedmiotowego zamówienia.

Ponadto Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma obowiązek udostępnić obiekt i współpracować z dostawcą sprzętu sportowego (wybrany w ramach odrębnego zamówienia publicznego). Wykonawca zobligowany jest do montażu na swój koszt wszelkich niezbędnych elementów trwale związanych z konstrukcją obiektu (tj. np. tuleje, kotwy, i itp. – z materiału powierzonego przez dostawcę sprzętu i zgodnie z przekazanymi instrukcjami montażu).

Pytanie 23

Prosimy o potwierdzenie, że „certyfikowany materac (6x4x0,7m) dla Skocznia do skoku wzwyż – 2 stanowiska” opisany w pkt. 3.2.20. STREFY DYSCYPLIN SPORTOWYCH LEKKOATLETYCZNYCH- WYTYCZNE PROJEKTOWE wraz z niezbędnymi certyfikatami opisu architektury „62 - OPIS _PW” jest poza zakresem oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż „certyfikowany materac (6x4x0,7m) dla Skocznia do skoku wzwyż – 2 stanowiska” jest poza zakresem przedmiotowego zamówienia.

Ponadto Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma obowiązek udostępnić obiekt i współpracować z dostawcą sprzętu sportowego (wybrany w ramach odrębnego zamówienia publicznego). Wykonawca zobligowany jest do montażu na swój koszt wszelkich niezbędnych elementów trwale związanych z konstrukcją obiektu (tj. np. tuleje, kotwy, i itp. – z materiału powierzonego przez dostawcę sprzętu i zgodnie z przekazanymi instrukcjami montażu).

Pytanie 24

Prosimy o potwierdzenie, że „klatka ochronna dla mobilne boisko do rzutów wraz z klatką bezpieczeństwa o wysokości 4m” opisany w pkt. 3.2.20. STREFY DYSCYPLIN SPORTOWYCH LEKKOATLETYCZNYCH- WYTYCZNE PROJEKTOWE wraz z niezbędnymi certyfikatami opisu architektury „62 - OPIS _PW” jest poza zakresem oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż „klatka ochronna dla mobilne boisko do rzutów wraz z klatką bezpieczeństwa o wysokości 4m” jest poza zakresem przedmiotowego zamówienia.

Ponadto Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma obowiązek udostępnić obiekt i współpracować z dostawcą sprzętu sportowego (wybrany w ramach odrębnego zamówienia publicznego). Wykonawca zobligowany jest do montażu na swój koszt wszelkich niezbędnych elementów trwale związanych z konstrukcją obiektu (tj. np. tuleje, kotwy, i itp. – z materiału powierzonego przez dostawcę sprzętu i zgodnie z przekazanymi instrukcjami montażu).

Pytanie 25

Prosimy o potwierdzenie, że „systemowa klatka bezpieczeństwa o wysokości 4m dla mobilne boisko do rzutów wraz z klatką bezpieczeństwa o wysokości 4m” opisany w pkt. 3.2.20. STREFY DYSCYPLIN SPORTOWYCH LEKKOATLETYCZNYCH- WYTYCZNE PROJEKTOWE wraz z niezbędnymi certyfikatami opisu architektury „62 - OPIS _PW” jest poza zakresem oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż „systemowa klatka bezpieczeństwa o wysokości 4m dla mobilne boisko do rzutów wraz z klatką bezpieczeństwa o wysokości 4m” jest poza zakresem przedmiotowego zamówienia.

Ponadto Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma obowiązek udostępnić obiekt i współpracować z dostawcą sprzętu sportowego (wybrany w ramach odrębnego zamówienia publicznego). Wykonawca zobligowany jest do montażu na swój koszt wszelkich niezbędnych elementów trwale związanych z konstrukcją obiektu (tj. np. tuleje, kotwy, i itp. – z materiału powierzonego przez dostawcę sprzętu i zgodnie z przekazanymi instrukcjami montażu).

Pytanie 26

Prosimy o potwierdzenie, że „maty gumowe niepalne dla mobilne boisko do rzutów wraz z klatką bezpieczeństwa o wysokości 4m” opisany w pkt. 3.2.20. STREFY DYSCYPLIN SPORTOWYCH LEKKOATLETYCZNYCH- WYTYCZNE PROJEKTOWE wraz z niezbędnymi certyfikatami opisu architektury „62 - OPIS _PW” jest poza zakresem oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż „maty gumowe niepalne dla mobilne boisko do rzutów wraz z klatką bezpieczeństwa o wysokości 4m” jest poza zakresem przedmiotowego zamówienia. Ponadto Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma obowiązek udostępnić obiekt i współpracować z dostawcą sprzętu sportowego (wybrany w ramach odrębnego zamówienia publicznego). Wykonawca zobligowany jest do montażu na swój koszt wszelkich niezbędnych elementów trwale związanych z konstrukcją obiektu (tj. np. tuleje, kotwy, i itp. – z materiału powierzonego przez dostawcę sprzętu i zgodnie z przekazanymi instrukcjami montażu).

Pytanie 27

Prosimy o potwierdzenie, że „akcesoria łazienkowe takie jak: dozowniki do mydła; podajniki papieru; suszarki do rąk; kosze na śmieci; szczotki WC” są poza zakresem oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż akcesoria łazienkowe takie jak: lustra; dozowniki do mydła; podajniki papieru; suszarki do rąk; kosze na śmieci; szczotki WC montowane na stałe objęte są przedmiotem zamówienia.

Pytanie 28

Czy na urządzenia takie jak: stolarka okienna i drzwiowa, klapy dymowe, windy, świetliki lub inne rzeczy ruchome należy założyć serwis + materiały eksploatacyjne w okresie gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do przeprowadzenia przeglądów serwisowych wymaganych w okresie gwarancji przez poszczególnych producentów urządzeń są po stronie Wykonawcy. Szczegółowy zakres materiałów i czynności serwisowych należy wykonać zgodnie z kartami gwarancyjnymi poszczególnych producentów urządzeń.

Pytanie 29

Czy na urządzenia branży elektrycznej i sanitarnej należy założyć serwis + materiały eksploatacyjne w okresie gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do przeprowadzenia przeglądów serwisowych wymaganych w okresie gwarancji przez poszczególnych producentów urządzeń są po stronie Wykonawcy. Szczegółowy zakres materiałów i czynności serwisowych należy wykonać zgodnie z kartami gwarancyjnymi poszczególnych producentów urządzeń.

Pytanie 30

W pozwoleniu na rozbiórkę, mowa jest o konieczności rozbiórki budynku garażowego i wygradzenia. Natomiast w OPZ opisane są budynki:

I. W zakres zadania wchodzi:

1) rozbiórka:

- budynku warsztatowego WAK,
- budynku garażowego 6-cio stanowiskowego,
- budynku garażowego 10-cio stanowiskowego,
- ogrodzenia,
- nawierzchni utwardzonych.

W 2021 roku dokonano rozbiórki budynków „Olimpijek”

Prosimy o jednoznaczne określenie, które obiekty przewidziane do rozbiórki są objęte zamówieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje, iż przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr 2 do SWZ.

Decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 23.01.2018r., nr 72/2018 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę przedmiotowej hali, która uzyskał Zamawiający obejmuje zakres objęty przedmiotem zamówienia.

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuszcza dźwig osobowy elektryczny?

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić dźwig hydrauliczny, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuszcza silikaty?



- ściany murowane z pustaków ceramicznych Porotherm P+W grupy I o znormalizowanej wytrzymałości elementu na ściskanie $f_b=15\text{MPa}$ na zaprawie projektowanej cementowo - wapiennej klasy M5, kategoria wykonania robót: A.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 33

Czy w zakresie oferty są demontowane słupy stalowe? Opisane na rysunku „77d - 914X100 RZUT PARTERU CZ-B”.


<p>DEMONTOWALNY SŁUP STALOWY 610 O WYS. 8m, MALOWANY W KOLORZE BIAŁYM. W POSADZCE NALEŻY WYKONAĆ PUNKTY MOCUJĄCE MIĘDZY SŁUPKAMI NALEŻY ROZWIESIĆ ROZPIĄC SIATKĘ ODDZIELAJĄCĄ STREFE RZUTNI OD STREFY BIEŻNI NA CAŁEJ WYSOKOŚCI. SIATKA OCHRONNA POLIPROPYLENOWA PP - WIELKOŚĆ OCZKA 3x3cm, GRUBOŚĆ 2mm. SIATKA SZURKOWA BEZWEZŁOWA OBIŚCZYTA I WZMOCNIONA - KOLOR BIAŁY. WYMIARY SIATKI NALEŻY DOPASOWAĆ ABY UZYSKAĆ NAPIĘTA POWIERZCHNIE, ODPORNĄ NA ODRZĘCENIA KULI SPORTOWEJ. SPOSOB MONTAŻU PRZEDSTAWIĆ ARCHITEKTOWI DO AKCEPTACJI.</p>
--

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia obejmuje demontowalne słupy stalowe.

Pytanie 34

Czy budki łęgowe są w zakresie oferty? Opisane na rysunku „77d - 914X100 RZUT PARTERU CZ-B”.



Odpowiedź;

Przedmiot zamówienia obejmuje budki łęgowe.

Pytanie 35

Czy certyfikowany materac ochronny jest w zakresie oferty? Opisane na rysunku „77d - 914X100 RZUT PARTERU CZ-B”.

<p>DODATKOWY CHWYTACZ KUL, - MATERAC OCHRONNY CERTYFIKOWANY + PŁOTEK Z DESEK gr.2 cm O WYSOKOŚCI 120cm. DESKI OSZLIFOWANE, POMALOWANE W KOLORZE BIAŁYM, POLAKIEROWANE -NA SŁUPKACH METALOWYCH CO 1m</p>

Odpowiedź:

Materac ochronny nie jest w zakresie oferty.

Pytanie 36

Czy maty gumowe są w zakresie oferty? Opisane na rysunku „77d - 914X100 RZUT PARTERU CZ-B”.

UWAGA:

Pod mobilną rzutnią treningową należy dodatkowo przewidzieć maty gumowe zabezpieczające o gr. min 6mm. Maty należy położyć bezpośrednio na posadzkę sportową.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje mat gumowych pod rzutnią treningową.

Zamawiający potwierdza ograniczenie zakresu, opisanego w pkt 3.2.19. WYPOSAŻENIE, zgodnie ze wskazaniem załącznika pn. „515-ograniczenie zakresu dotyczące wyposażenia sportowego” (kolorem czerwonym zostało wykreślone wyposażenie, które nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem).

Pytanie 37

Czy skrzynka z wodą oraz węże jest w zakresie oferty? Opisane na rysunku „77d - 914X100 RZUT PARTERU CZ-B”.

UWAGA:

W okolicy skoczni należy przewidzieć skrzynkę z wodą oraz węże do iryszenia skoczni.

Odpowiedź:

Tak, skrzynkę z wodą oraz węzem należy wykonać, zgodnie z projektem branżowym.

Pytanie 38

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga audytu akustycznego.

Odpowiedź:

W ofercie należy przewidzieć audyt akustyczny.

Pytanie 39

Czy w zakresie oferty jest dostosowanie bramy wjazdowej do warunków ppoż.? Opisane w opisie architektury „62 - OPIS _PW”.

40. Bramę wjazdową na granicy działek ewid. 4/22 oraz 4/3 należy oznaczyć jako bramę ppoż i dostosować do obowiązujących przepisów. W razie pożaru straż pożarna musi mieć możliwość otwarcia bramy w celu dostępu do projektowanego _____ budynku.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostosowanie bramy wjazdowej do warunków ppoż.

Wskutek podziału nieruchomości o nr 4/22 w obrębie 0122 powstały działki o nr 4/23 i 4/24.

W związku z czym opisana brama wjazdowa znajduje się na granicy działek ewidencyjnych 4/24 i 4/3.

Pytanie 40

Czy opaska i krawężnik są w zakresie oferty? Opisane w opisie architektury „62 - OPIS _PW”. Brak oznaczeń na rysunkach „172 - plan nawierzchni”.

19. Wokół budynku hali sportowej projektuję się brukową opaskę o spadku 2 % w kierunku zewnętrznym (od budynku) i szerokości 50 cm przylegającą do budynku i zakończoną krawężnikiem. (kostka – kolor grafitowy, krawężnik – kolor grafitowy)

Odpowiedź:

W ofercie należy przyjąć opaskę i krawężnik, zgodnie z przedstawionym opisem.

Pytanie 41

Prosimy o potwierdzenie, że obudowę ścian i stolarki wewnętrznej dla pomieszczenia -1.26 POCZEKALNIA/KONTROLA BRONI należy zastosować jako kuloodporne. Opisane w opisie architektury „62 - OPIS _PW”.


29. Przewiduje się, że pomieszczenie -1.26 służyć będzie jedynie do kontroli broni, przyniesionej w torbie zawodników. Broń będzie kontrolowana przez osobę do tego uprawnioną. W pomieszczeniu nie będzie magazynowana broń. Dla bezpieczeństwa obudowy ścian oraz stolarkę wewnętrzną należy zastosować jako kuloodporne.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż obudowę ścian i stolarki wewnętrznej dla pomieszczenia - 1.26 POCZEKALNIA/KONTROLA BRONI należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (drzwi D16 znajdują się w zestawieniu pod nr załącznika 349 - A6_297x1800_szt4).

Pytanie 42

Czy w zakresie oferty są stojaki rowerowe? Widoczne na rysunku parteru „77d - 914X100 RZUT PARTERU CZ-B”.




Odpowiedź:

Stojaki rowerowe objęte są przedmiotem zamówienia.

Pytanie 43

Czy w zakresie oferty są wycieraczki zewnętrzne? Widoczne na rysunku parteru „77d - 914X100 RZUT PARTERU CZ-B”.




Odpowiedź:

Wycieraczki zewnętrzne objęte są przedmiotem zamówienia.

Pytanie 44

Czy w zakresie oferty są wycieraczki wewnętrzne? Widoczne na rysunku parteru „77d - 914X100 RZUT PARTERU CZ-B”.




Odpowiedź:

Wycieraczki wewnętrzne objęte są przedmiotem zamówienia.

Pytanie 45

Czy w zakresie oferty są daszki I; II i III zewnętrzne? Widoczne na rysunku parteru „77d - 914X100 RZUT PARTERU CZ-B”.



Odpowiedź:

Daszki I, II i III zewnętrzne objęte są przedmiotem zamówienia.

Pytanie 46

Czy w zakresie oferty są klapy dymowe? Widoczne na rysunku parteru „77d - 914X100 RZUT PARTERU CZ-B”.



Odpowiedź:

Klapy dymowe objęte są przedmiotem zamówienia.

Pytanie 47

Czy w zakresie oferty jest Klapa rewizyjna zewnętrzna? Opisana w opisie architektury „62 - OPIS _PW”.

WŁAZ / KLAPA REWIZYJNA DO KANAŁU KABLOWEGO TRANSMISYJNEGO

Klapa rewizyjna zewnętrzna:

W miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu projektuję się klapę rewizyjną. Klapę należy zamocować systemowo do otworu kanału, który wystaje z ziemi.

Parametry klapy:

Właz o wymiarach 570x570mm ze stali kwasoodpornej OH18N9 (1.4301) - ocieplone pianką poliuretanową, z wentylacją Fi 105 mm, uszczelnienie pokrywy i ramy włazu-gumą, zamykane na zamek specjalny własnego rozwiązania z możliwością zamknięcia na kłódkę patentową z atestem, wyposażona dodatkowo w zabezpieczenie otwartego włazów-dźwignia.

Odpowiedź:

Klapa rewizyjna zewnętrzna objęta jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 48

Czy dostępna jest dokumentacja w formacie DWG? Czy dostępny jest model 3D?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje modelem 3D. Zamawiający udostępnił posiadane rysunki w formacie dwg wraz z odpowiedzią na pytanie nr 2. Stanowią one materiał pomocniczy do wyceny ilości robót. Zamawiający zaznacza, że w przypadku rozbieżności pomiędzy dwg a pdf, nadrzędnymi rysunkami są rysunki w pdf.

Pytanie 49

Proszę o udostępnienie dokumentacji technicznej w formacie dwg, ifc, rvt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną w formacie ifc, rvt.

Zamawiający udostępnił posiadane rysunki w formacie dwg wraz z odpowiedzią na pytanie nr 2. Stanowią one materiał pomocniczy do wyceny ilości robót. Zamawiający zaznacza, że w przypadku rozbieżności pomiędzy dwg a pdf, nadrzędnymi rysunkami są rysunki w pdf.

Pytanie 50

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępnił przedmiarów robót.

Pytanie 51

Proszę o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej.

Odpowiedź:

Teren pod inwestycję jest terenem otwartym i ogólnodostępnym. W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje dodatkowej wizji lokalnej w terenie.

Członek Komisji Przetargowej

Magdalena Janiak