

Zamawiający  
Zarząd Dróg Powiatowych  
ul. Kościuszki 20/22  
88-200 Radziejów

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ  
z dnia 19.08.2022**

**Dotyczy: przebudowy drogi powiatowej nr 2827C Kaczewo - Bytoń**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Zgodnie z kosztorysem należy wykonać warstwę wyrównawczą z AC16W. Przedłożona SST D-05.03.05.00 w pkt. 1.1 również wskazuje na wykonanie AC 16W.

Natomiast pkt 5.2.1. w/w SST zawiera wymagania z wycofanego, nieaktualnego dokumentu WT2 2010 (zastąpionego dokumentem WT2 2014) – dotyczy to krzywych granicznych uziarnienia mieszanki oraz zawartości lepiszcza.

Dodatkowo tablica 4 pkt 5.2.1 w/w SST wskazuje na zawartość wolnych przestrzeni w próbce MMA  $V_{min}2,0\%$   $V_{max}4,0\%$ . Natomiast wg tablicy 8 pkt 5.6 w/w SST wymagane właściwości wykonanej warstwy to zawartość wolnych przestrzeni  $min4,0\%$   $V_{max}7,0\%$ . Tak przyjęte wymagania mieszanki MMA oraz wykonanej warstwy są sprzeczne, nie korespondują ze sobą i wykluczają wzajemnie możliwość poprawnego zagęszczenia  $min. 98\%$ .

W związku powyższym czy Zamawiający dopuszcza wykonanie mieszanki MMA wg WT2 2014 oraz warstwy wiążącej i wyrównawczej wg WT2 2016 z mieszanki o uziarnieniu 0/16? I

Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza wykonanie mieszanki MMA wg WT2 2014 oraz warstwy wiążącej i wyrównawczej wg WT2 2016.**

Pytanie 2. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej konstrukcji, lokalizacji i ilości (w m2) odcinka próbnego oraz czy odcinek jest wliczony w pozycje przedmiarowe?

Odpowiedź:

**Nie.**

Pytanie 3. Prosimy o podanie kategorii ruchu.

Odpowiedź:

**Kategoria drogi KR -3.**

Zamawiający informuje, iż termin i miejsca składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**p.o. Dyrektora  
Zarządu Dróg Powiatowych  
Andrzej Pawlak**