



GMINA STRZEGOM

ul. Rynek 38 58-150 Strzegom
tel. (74) 8560-599 fax (74) 8560-516
strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak	Data
-	-	WliZP.271.3.2024.AJk.	06.02.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „**Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom**”.

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje ich treść oraz udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

W pkt. 2.3 SWZ jest informacja o podziale przebudowywanej drogi na 3 etapy. W załączonej dokumentacji technicznej nie ma podziału na etapy. Czy załączona dokumentacja stanowi w całości etap 1 (km 0+0,00 do km 0+564)?

Odpowiedź:

Załączona dokumentacja techniczna (Zał. 10 – dokumentacja techniczna - Zadanie 1 i Zadanie 2) dotyczy w całości etapu 1.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym na podstawie opracowanej recepty geotechnicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zgodnie z zapisami SSTWIORB warstwę wzmacniającą należy wykonać z mieszanki dowożonej wykonanej w węźle betoniarskim. Ponadto z uwagi na występowanie w istniejącym podłożu nasypów niekontrolowanych brak jest technicznych możliwości wykonania stabilizacji gruntem „na miejscu”.

**Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych**

Katarzyna Cioruń
(Z up. Kierownika Zamawiającego)