



Białowieża, 19.07.2024 r.

BI.271.23.2024

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ NR 1

Dotyczy: „Przebudowa stadionu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Sportowej w Białowieży – Etap I”, ogłoszenie nr 2024/BZP 00409716/01 z dnia 2024-07-12.

Zamawiający, Gmina Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.2023.1605 ze zm.), udziela odpowiedzi na wniesione pytania:

Treść pytań oraz treść udzielonych wyjaśnień brzmi następująco:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z PFU Wykonawca w ramach zadania powinien wykonać oświetlenie całego stadionu o natężeniu oświetlenia 500 lx. Oświetlenie tak dużego obiektu to jest boiska oraz całego stadionu wiąże się z zastosowaniem bardzo wysokich słupów oraz wielu naświetlaczy. Czy Zamawiający w ramach optymalizacji kosztów dopuści wykonania oświetlenia całego obiektu w granicach 200-250lx ?

Odpowiedź na pytania nr 1:

Należy zaprojektować oświetlenie o średnim natężeniu 500 lx zgodnie z PFU (szafy, słupy, belki, okablowanie itp.). Natomiast na etapie realizacji, Zamawiający wymaga wykonanie oświetlenia o natężeniu minimum 250 lx z możliwością rozbudowy do wartości minimum 500 lx. Infrastruktura oświetleniowa (szafy, słupy, belki, okablowanie itp.) musi być tak wykonana alby bez dodatkowych kosztów można było w kolejnym etapie zamontować naświetlacze/projektory w celu uzyskania natężenia minimum 500 lx.

Wyjaśnienia:

Zamawiający w wyjaśnieniach nie dokonał zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, który prowadziłby do zmiany treści ogłoszenia.

Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ.