

Słubice, 12 kwietnia 2024 r.

WYKONAWCY

ZP.271.13.2024.PG

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na LED”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, przekazuję odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania:

1. Czy wszystkie oprawy objęte zamówieniem muszą umożliwiać użytkownikowi bezprzewodowo sterowanie w ramach systemu sterowania zgodnie z opisem Specyfikacji Technicznej Opraw pkt. 5 t) ?
2. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający formułując specyfikację techniczną opraw wymaga by oferowana oprawa była zaoferowana i dostarczona wraz ze wszystkimi elementami przynależnymi i instalowanymi w oprawie tj. wraz ze sterownikiem dla systemu sterowania. Jako w pełni wyposażona oprawa, w tym w sterownik, musi gwarantować możliwość włączenia do systemu sterowania bez konieczności podjazdu do oprawy i jej modyfikacji.
3. Czy Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania wymaga dostarczenia poza oprawami wyposażonymi w sterowniki, również systemu sterowania?
4. Czy Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania wymaga by na etapie realizacji wykonawca wykazał działanie zainstalowanych opraw i możliwość zarządzania nimi przez system sterowania?
5. Proszę o potwierdzenie, że oprawy mają być dostarczone i zamontowane jako kompletne urządzenia, wyposażone w sterowniki bezprzewodowego systemu sterowania, podłączone do lampy poprzez wymagane gniazdo Zhaga, które umożliwią bezprzewodową komunikację w ramach systemu sterowania i dzięki temu zapewnią spełnienie wymogu określonego w STO punkt 5 t) odnoszącego się do funkcjonalności systemu sterowania.
6. Mamy pytanie dotyczące parametrów opraw. Zamawiający wymaga aby oprawy posiadały certyfikaty ENEC, ENEC+ ZD4i, a dodatkowo w podpunktach I oraz M dodatkowe raporty z akredytowanego laboratorium dla Ra i utrzymania strumienia świetlnego. W jakim celu potrzebne dodatkowe raporty skoro oprawy uzyskując certyfikaty ENEC i ENEC+ są badane pod każdym kątem i same certyfikaty są potwierdzeniem spełnienia tych warunków? Prosimy o usunięcie tego zapisu.

Odpowiedzi:

- Ad 1 Tak
Ad 2 Tak

Ad 3 Tak
Ad 4 Tak
Ad 5 Tak
Ad 6 Zamawiający nie zmienia treści SWZ.

Z upoważnienia Burmistrza
Paweł Grudzień
Główny specjalista ds.
zamówień publicznych