





UWAGI:

- OPRACOWANIE JEST WYKONYWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI.
- PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
- RODZYTNIKI LACZNE Z PRZLACZAMI BRACZNYMI.
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W MIEJSCU WBUDOWANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.
- w miejscach dużego zagęszczenia prętów (zakresy dodrzynania, np.) proponuje się pręty łączyć w pary jeden obok drugiego lub zastosować prętowe złączki mechaniczne, np. gwintowane.

Zbrojenie wymaga dokładnego montażu na rusztowaniach na wszystkich elementarzach dachu(dogrzym w celu weryfikacji i ewentualnej zmiany, wstępnie, kolaborac. np.) Nieparowe(rolety demontażowe) z konstratanem.

DANE KONSTRUKCYJNE:
Klasa betonu: C20/25 (dla elementów RB dla fundamentów)
stal zbrojeniowa: 24-18G (B500SP) (zagięcie klasy G)
klasa ekspozycji: XC1;
grubość otuliny: 20mm;
otulina: C=Cmin+dzbu=20mm+10mm=30mm;
otulina od strony gruntu: C=Cmin+dzbu+dzbu=40mm+10mm=50mm;
Cmin=10mm;
ZLEG. BIERNE: m.o.s=1
wszystkie pręty dociąć na placu budowy po ustleniu dokładnej długości
w miejscach kotlowych z zherwień pręty dociąć na placu budowy.
WYMIAR PRĘTÓW PODANO ZGUBNIE.
Wymiarowanie zasadne w [mm] długości prętów zasadnie w [cm] oraz w [mm]
Zestawienie stali na rys. K-1.1;
WSZYSTKIE WYMIARY GEOMETRYCZNE ZWEJRYFIKOWĆ W MIEJSCU WBUDOWANIA.
Lokalizację żeber oraz otworów na schody ustalić na budowie.

BIURO KONSTRUKCJI "GOLEBIEWSKI"	ul.Inst.Nauk. im. Ireny Szewczyk 2, 71-796 Szczecin tel.fax: 091 / 4 81 00 00, 0 91 / 4 81 00 01 e-mail: biuro@golebiewski.szczecin.pl NIP 851-00-00-000 REGON 000000000
Nr ewid. Biura w Ewidencji projektów: 2/2/2/