

Kleszczewo, dnia 20.03.2025 r.

Postępowanie nr 1/2025

Budowa sieci wodociągowych Krzyżowniki – Nagradowice, gmina Kleszczewo”.

Pytanie 1

Czy w związku z wymaganiem stawianym przez Zamawiającego w załączniku „STWiOR Krzyżowniki - Nagradowice wodociąg.pdf” – „Rury powinny posiadać niżej wymienione aprobaty i atesty: (..) - aprobatą IBDiM z zapisem o możliwości bezwykopowego układania rur w pasie drogowym bez rury osłonowej”, Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty na rury PE Producenta, nie posiadającego aprobaty „Instytutu Badawczego Dróg i Mostów” ale dysponującego równoważną aprobatą tj. „Krajową Oceną Techniczną (ITB-KOT-2020/1246 wydanie 2)” z Instytutu Techniki Budowlanej?

Odp.

Rury muszą posiadać niżej wymienione aprobaty i atesty:

- aktualną Krajową Ocenę Techniczną, ITB-KOT-2020/1246 wydanie 2 z zapisem o możliwości stosowania w bezwykopowym układaniu i instalacji bez podsypki i obsypki piaskowej;
- deklaracja zgodności z normą PN-EN 12201-2;
- zapis katalogowy o maksymalnym dopuszczalnym zarysowaniu do 20% grubości ścianki.

Rury PE należy łączyć z wykorzystaniem odpowiednich technik łączenia: zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe.

Rury PE muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną.