



UWAGA:

Słupy wykonać z betonu C25/30 (B30), zbroić prętami ze stali A-IIIIN (RB500W), strzemiona wykonać ze stali A-0 (St0s).

Poz. 6.3 zbroić wzdłużnie 4 prętami Ø16, strzemiona czteroczęte wykonać z prętów Ø6 i montować w rozstawie 15cm.

Poz. 6.1.1, 6.1.3, 6.1.5 zbroić wzdłużnie 12 prętami Ø16, strzemiona czteroczęte wykonać z prętów Ø6 i montować w rozstawie 15cm.

Poz. 6.1.2, 6.1.4, 6.1.7 zbroić wzdłużnie 8 prętami Ø12, strzemiona wykonać z prętów Ø6 i montować w rozstawie 15cm.

Poz. 6.2, 6.4 zbroić wzdłużnie 4 prętami Ø12, strzemiona wykonać z prętów Ø6 i montować w rozstawie co 15cm

Poz. 6.5 zbroić wzdłużnie 6 prętami Ø12, strzemiona czteroczęte wykonać z prętów Ø6 i montować w rozstawie zgodnie z co 15cm.

Pręty słupów łączyć na zakład o dł. min 40 średnic prętów głównych. W miejscu łączenia oraz przed węzłami zagęścić rozstaw strzemion słupów do 8cm. Koronę słupów ostatniej kondygnacji zakotwić w wieńcu budynku lub belek żelbetowych.

-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W RZECZYWISTOŚCI NA PLACU BUDOWY

-NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ

-WYSOKOŚĆ RDZENI DOSTOSOWAĆ DO WYSOKOŚCI ŚCIAN KOLANKOWYCH
I SZCZYTOWYCH STROPODACHU

Beton B30 (C25/30)
Stal RB500W
St0S-b
Otulina $c_{nom} = 15 + 5 = 20$ mm

Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

Poz. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 - PRZEKROJE
SŁUPÓW ŻELBETOWYCH

Inwestor: Urząd Miasta Bydgoszcz
ul. Jezuitska 1
85 - 102 Bydgoszcz

Temat: Budowa placówki opiekuńczej dla
bezdolnych wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul.
Kaplicznej 11e w Bydgoszczy

Skala:
1:20

Obiekt:
Budynek A, B, C i D

Projektant: mgr inż. Marcin Żołnowski
spec. konstr.-budowl. KUP/0010/POOK/15 bez ograniczeń

Podpis

Sprawdzający: mgr inż. Jacek Korkosz
spec. konstr.-budowl. KUP/0005/PBKb/20 bez ograniczeń

Podpis

Opracowanie: mgr inż.
Agnieszka Chojnacka-Kusz

Podpis

Data: 13.05.2022 r.

Faza: Projekt budowlany

Nr. rys. K/13