



LEGENDA:



KLASA EKSPLOATACJI – XC0  
BETON – C25/30 (B30),  
max w/c=0,60,  
cement min 280kg/m<sup>3</sup>  
STAŁ – A-III, A-II, A-I  
OTULINA ZBRÓJENIA – 2,0cm

WIENIEC, STUPY, PODCIĄGI, NADPROŻA

Pracownia Projektowo - Consultingowa  
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

RZUT KONSTRUKCYJNY ŚCIAN PARTERU  
BUDYNKU B

Investor:	Urząd Miasta Bydgoszcz ul. Jezuitska 1 85 - 102 Bydgoszcz	Temat:	Budowa placówki opiekuńczej dla bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kaplicznej 11e w Bydgoszczy
-----------	---	--------	--

Skala:	1:100	Objekt:	Budynek B - schronisko dla mężczyzn
--------	-------	---------	-------------------------------------

Projektant:	mgr inż. Marcin Żołnowski	Podpis	
spec. konstr.-budowl.	KUP/0010/P00K/15 bez ograniczeń		

Sprawdzający:	mgr inż. Jacek Korkosz	Podpis	
spec. konstr.-budowl.	KUP/0005/PBKb/20 bez ograniczeń		

Opracowanie:	mgr inż. Agnieszka Chojnacka-Kuszc	Podpis	
--------------	---------------------------------------	--------	--

Data:	13.05.2022 r.	Faza:	Projekt budowlany	Nr. rys.	K/2-B
-------	---------------	-------	-------------------	----------	-------

- UWAGA:**
- WYSOKOŚĆ OSADZENIA NADPROŻY, PODCIĄGÓW, BELEK I WIENCÓW PODANO OD POZIOMU ±0.00m
  - NINIEJSZE OPACOWANIE ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
  - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W RZECZYWISTOŚCI NA PLACU BUDOWY
  - NADPROŻA MONOLITYCZNE ORAZ PREFABRYKOWANE SYSTEMOWE, DŁUGOŚĆ OPARCIA ŚCIŚLE WG RYS. SZCZEGÓŁOWYCH I ZAŁECCEN PRODUCENTA
  - ŚCIANY NADZIEMIA
  - Ściany nośne nadziemia, wykonać z pustaków ceramicznych kl.15 gr. 25cm na zaprawie murarskiej M10. Pierwszą warstwę pustaków układać na dwóch warstwach popi podkładowej.
  - Filary ścian <120cm należy wykonać jako rdzenie żelbetowe.

- WIENIE ŻELBETOWE**
- Wieniec W-1, 2, 3 i 4, wykonać z betonu C25/30 (B30), zbroić wzdłużnie 4 prętami Ø12 ze stali A-III (RB500W), zapewnić ciągłość zbrojenia w narożnikach poprzez zastosowanie dodatkowych prętów w kształcie “L” przy zakładzie min. 50cm, strzemienna wykonąć z prętów Ø6 ze stali A-0 (St0s) i montować w rozstawie co 20cm. W wieńcach osadzić preły startowe pod rdzenie ścian kolanowych. Przekroje, rozkład zbrojenia oraz wysokości osadzenia wieńców podano na Rys. K/3, K/5, K/7, K/9 i K/10.
- Wieniec W-4 na ścianach stropodachu wykonać z gzymsem. Wieniec ścian szczytowych zgodnie ze spadkiem połaci dachowych.

**–STUPY I RDZENIE ŻELBETOWE**

Stupy Poz. 6.1, 6.3 zwymparowano wewnątrz budynku od ścian nadziemia. Stupy wykonać z betonu C25/30 (B30), zbroić prętami ze stali A-III (RB500W), strzemienna wykonać ze stali A-0 (St0s) co 15cm.

Poz. 6.3 zbroić wzdłużnie 4 prętami Ø16, strzemienna czterociećle wykonać z prętów Ø6 i montować w rozstawie 15cm.

Poz. 6.11, 6.13, 6.15 zbroić wzdłużnie 12 prętami Ø16, strzemienna czterociećle wykonać z prętów Ø6 i montować w rozstawie 15cm.

Poz. 6.12, 6.14, 6.17 zbroić wzdłużnie 8 prętami Ø12, strzemienna wykonąć z prętów Ø6 i montować w rozstawie 15cm.

Pręty słupów taczyć na zakład o dł. min 40 średnic prętów głównych. W miejscu łączenia oraz przed wejściami zagęścić rozstaw strzemiion słupów do 8cm. Koronę słupów ostatniej kondygnacji zakończyć w wieńcu budynku lub belek żelbetowych.