

ZP.271.1.3.2025
Czudec, 2025-03-28

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.1.3.2025, nazwa zadania: „**Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Czudec**”

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1:

W związku z wieloma Dokumentacjami Projektowymi zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy w celu ujednolicenia materiałów dopuści zastosowanie studzienek z tworzywa sztucznego o średnicy 400mm czy należy stosować studzienki tworzywowe o średnicy 425mm.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek z tworzywa sztucznego o średnicy 400mm.

Pytanie nr 2:

W nawiązaniu do udostępnionej Dokumentacji Projektowej zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści zastosowanie studzienek betonowych o średnicy DN1000mm zamiast studzienek tworzywowych o średnicy DN1000mm.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek betonowych o średnicy DN1000mm zamiast studzienek tworzywowych o średnicy DN1000mm.

Pytanie nr 3:

W nawiązaniu do udostępnionej Dokumentacji Projektowej zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści zastosowanie studzienek betonowych o średnicy DN1200mm zamiast studzienek tworzywowych o średnicy DN1200mm.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek betonowych o średnicy DN1200mm zamiast studzienek tworzywowych o średnicy DN1200mm.

Pytanie nr 4:

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur grawitacyjnych PCV SN8 zamiast PP SN8.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rur grawitacyjnych PCV SN8 zamiast PP SN8.

Pytanie nr 5:

Czy Gmina Czudec posiada system monitoringu ścieków, jeśli tak to jaki i kto go obsługuje ?

Odpowiedź nr 5:

Obecnie stosowanym systemem monitoringu jest NiTcom opracowany przez firmę Nauka i Technika Sp. z o. o., który umożliwia zdalne sterowanie pracą przepompowni oraz podgląd pracy wszystkich monitorowanych przepompowni.
System jest obsługiwany przez Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Czudcu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wszelkie ustalenia dotyczące sposobu i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

Gmina Czudec