

Strona internetowa
Prowadzonego postępowania

KOMUNIKAT nr 2

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ OD UL. KETRZYŃSKIEJ W KIERUNKU WAWRZYN**”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający przekazuje pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) złożone do postępowania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego

1. Zwracamy się z prośbą o załączenie specyfikacji technicznych dotyczących pozycji opisanych w przedmiarze robót drogowych, tj. robót pomiarowych (geodezja), frezowania nawierzchni, wykonania koryt, warstw mrozoochronnych, podbudowy z kruszyw, mechanicznego oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową, wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstw wiążących i ścieralnych.

Odp. Specyfikacje techniczne dla wymienionych zakresów robót standardowe/ogólne jak dla drogi kategorii ruchu KR 3.

2. W postępowaniu przewiduje się wykonanie oświetlenia zwracamy się z prośbą o załączenie specyfikacji technicznych dotyczących wykonania oświetlenia.

Odp. Wykonanie oświetlenia standardowe ogólne.

3. Prosimy o określenie kategorii ruchu budowanej drogi.

Odp. Kategoria ruchu KR 3.

4. Czy w ramach robót geodezyjnych należy uwzględnić koszty wykonania mapy powykonawczej?

Odp. Tak. Wykonawca wykona powykonawczą mapę geodezyjną.

5. Czy w ramach robót geodezyjnych należy uwzględnić koszty stabilizacji granic pasa drogowego za pomocą betonowych słupków granicznych?

Odp. Nie. Wykonawca nie uwzględnia kosztów stabilizacji

6. Czy Zamawiający potwierdza, że na wykonanie budowy drogi i oświetlenia są tylko 2 miesiące?

Odp. Termin 2 miesiące jest terminem pożądanym. Wykonawca w formularzu ofertowy proponuje indywidualny termin realizacji

7. Czy Zamawiający posiada projekt budowlany/techniczny wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami dla branży drogowej i branży oświetlenia drogowego?

Odp. Nie. Roboty budowlane podlegają zgłoszeniu jako modernizacji istniejącej nawierzchni drogi wewnętrznej.

8. Czy Zamawiający potwierdza, że łączna grubość koryta przewidziana do wykonania to 50cm zgodnie z pozycją przedmiarową nr 3?

Odp. Zamawiający potwierdza łączną grubość koryta na 50cm jak dla drogi kategorii ruchu KR 3.