ROZDZIELNICA RS – natynkowa 3x18 modułów

YDYżo 5x10mm²/RL47 p/t – 10m

W 3P – 40A

Układ sieci - TN-S

ROZDZIELNICA T1

RB/3–63A

R 4P – 25A

R 2P – 25A

R 2P – 25A

R 4P – 25A

R 4P – 25A

R 4P – 25A

Toalety i oprawy ewakuacyjne	YDYżo 3x1,5mm²	B 10A/1															
Korytarz i pom. nr 2.7 i 2.8	YDYżo 3x1,5mm²		B 10A/1														
Gniazda ogólne i Gs (suszarki)	YDYżo 3x2,5mm²			B 16A/1													
Gniazda ogrzewania Gg1	YDYżo 3x2,5mm²				B 16A/1												
Gniazda ogrzewania Gg2	YDYżo 3x2,5mm²					B 16A/1											
Gniazda ogrzewania Gg3	YDYżo 3x2,5mm²						B 16A/1										
Gniazda ogrzewania Gg4	YDYżo 3x2,5mm²							B 16A/1									
Gniazdo podgrzewacza wody Gp	YDYżo 3x2,5mm²								B 16A/1								
Gniazdo podgrzewacza wody Gp	YDYżo 3x2,5mm²									B 16A/1							
Gniazdo podgrzewacza wody Gp	YDYżo 3x2,5mm²										B 16A/1						
Gniazdo podgrzewacza wody Gp	YDYżo 3x2,5mm²											B 16A/1					
Gniazdo podgrzewacza wody Gp	YDYżo 3x2,5mm²												B 16A/1				
Gniazdo podgrzewacza wody Gp	YDYżo 3x2,5mm²													B 16A/1			
Gniazdo podgrzewacza wody Gp	YDYżo 3x2,5mm²														B 16A/1		
Gniazdo podgrzewacza wody Gp	YDYżo 3x2,5mm²															B 16A/1	
Gniazdo podgrzewacza wody Gpw	YDYżo 3x2,5mm²																B 16A/1

Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej - modernizacja obiektów na terenie wystawowym w Sielinku - Modernizacja pomieszczeń sanitarnych: Hala Wystawowa Nr 2 Inwestor: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań Obiekt: Hala Wystawowa Nr 2, Obiekt wystawowy WODR w Sielinku, ul. Parkowa 2, 64-330 Sielinko		
Oprac.: mgr inż. Czesław Kowalczyk nr upr. bud. LUB/0205/ZOOE/06		br. elektryczna
Schemat rozdzielnicy RS	Skala 1:100	05.2024 r. Rys. Nr E-03