

UWAGA.

1. Obwody oświetleniowe wykonać przewodami YDYżo 3x1,5mm² - p/t i nad sufitem podwieszanym

2. Obwody gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm² - p/t i nad sufitem podwieszanym

3. Wentylatory i obwód sterowania zasilić przewodami YDY 3x1,5mm² p/t.

- Gg1 *Gniazda zasilające grzejniki - obwód nr 1*
- Gg2 *Gniazda zasilające grzejniki - obwód nr 2*
- Gg3 *Gniazda zasilające grzejniki - obwód nr 3*
- Gg4 *Gniazda zasilające grzejniki - obwód nr 4*
- Gp *Gniazda zasilające podgrzewacze przepływowe*
- Gpw *Gniazdo zasilające podgrzewacz pojemnościowy*
- Gs *Gniazda zasilające suszarki*
- Go *Gniazda ogólne*

Układ sieci - TN-S

Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej - modernizacja obiektów na terenie wystawowym w Sielinku - Modernizacja pomieszczeń sanitarnych: Hala Wystawowa Nr 2

Inwestor: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań

Obiekt: Hala Wystawowa Nr 2, Obiekt wystawowy WODR w Sielinku, ul. Parkowa 2, 64-330 Sielinko

Oprac.: mgr inż. Czesław Kowalczyk nr upr. bud. LUB/0205/ZOOE/06		br. elektryczna
Instalacje elektryczne - zasilanie i obwody gniazd elektrycznych	Skala 1:100	05.2024 r. Rys. Nr E-01