


dowodu Nazwa	Wyłączenie pożarowe		Zasilanie ze złącza licznikowego ZK	Ogranicznik przepięć kl. 2	Oświetlenie pomieszczeń			Oświetlenie pomieszczeń			Gniazda 230V pomieszczeń:		Gniazda 230V w pomieszczeniach:			Gniazda 230V pomieszczeń:		Gniazda 230V pomieszczeń:		Gniazda 230V pomieszczeń:		Gniazda 230V pomieszczeń:		Płyta	
	sterowanie wyl. prądu	ukł. wyzwalacza wzrostowego									Wyl. różn. prądowy		Wyl. różn. prądowy			Wyl. różn. prądowy		Wyl. różn. prądowy		Wyl. różn. prądowy		Wyl. różn. prądowy		indukcyjna aneks kuchenny	
Moc obc.	-----	-----	15 kW	-----	0,6 kW	0,6 kW	0,6 kW	0,6 kW	0,6 kW	0,6 kW	----	0,6kW	----	1 kW	1 kW	1 kW	----	1 kW	----	1 kW	----	0,6kW	----	4kW	
Za- biez- p.	3 x HN-B6/1		FRX 403 100	SPCT2-280/4	HN-B10/1	HN-B10/1	HN-B10/1	HN-B10/1	HN-B10/1	HN-B10/1	HNC-63/2/003	HN-B16/1	HNC-63/2/003	HN-B16/1	HN-B16/1	HNC-63/2/003	HN-B16/1	HNC-63/2/003	HN-B16/1	HNC-63/2/003	HN-B16/1	CFI6-40/4/003	CLS6-B16/3		
Nr obw.	0				1	2	3	4	5	6	--	10	--	11	12	13	--	14	--	15	--	16	--	17	

Rozdzielnica Główna RG-1

Elementy na obiekcie



INWESTOR: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE - NADLEŚNICTO STRZAŁOWO, STRZAŁOWO 2, 11-710 PIECKI		
INWESTYCJA: REMONT NADLEŚNICZÓWKI W STRZAŁOWIE 3, 11-710 PIECKI		
BIURO PROJEKTOWE: Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD" inż. Benedykt Reder ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz		
NAZWA RYSUNKU TABLICA ROZDZIELCZA RG-1 SCHEMAT		SKALA: ---
FAZA: PBW		BRANŻA: BUDOWLANA
DATA: 20.04.2021 r.		NUMER RYSUNKU: E - 05
FUNKCJA: PROJEKTANT	INŻ. MIECZYSLAW ZWOLIŃSKI upr. instalacyjne - elektryczne nr 81/GD/01 Branża: elektryczna	PODPIS