



		P ₂ [kW]	120,0
		P _{sz} [kW]	58,0
	U _n [V]	TPP KABLA	Obwód
OPIS			
ZASILANIE z PWP	400	NHXH-4x50	
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ			
SYGNALIZACJA OBECNOŚCI NAPIĘCIA			
POMIAR LICZNIK ADMINISTRACYJNY			
ZASILANIE GNIAZDO WTYCZKOWE	230	N2XH-J 3x2,5	R6/2
OŚWIETLENIE NRUMER POLICYJNY	230	N2XH-J 3x1,5	R6/3
OŚWIETLENIE KLATKA SCHODOWA	230	N2XH-J 3x1,5	R6/4
REZERWA			R6/5
OŚWIETLENIE PIWNICE	230	N2XH-J 3x1,5	R6/6
OŚWIETLENIE STRYCH	230	N2XH-J 3x1,5	R6/7
ZASILANIE DOMOFON	230	N2XH-J 3x2,5	R6/8
ZASILANIE INSTALACJA NISKO PRĄDOWA	230	N2XH-J 3x2,5	R6/9
REZERWA			

MIEJSCOWE POL. WYRÓWNAWCZE	
LgYzo6	Ru<10[om]
POL. WYRÓW.INST.WOD.KAN	
LgYzo6	
POL. WYRÓW.INST.CO.	
LgYzo6	
SKRZYNIKA RTVSAT OGR.PRZEP.	
LgYzo6	
GSM	

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

art

ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL. DĄBYSKIEGO 183
44-100 GLIWICE
kontakt.pracownia@gmail.com
663 776 456

temat projektu, adres inwestycji WYKONANIE IZOLACJI PŁOCHOWEJ I POZIOMEJ ŚCIANY PIWNIC, DOCEPLENIENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU, DOCEPLENIENIE STROPU OŚNIANEJ KONDYGNACJI I WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ULICY JANA FURCOWO 9 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	pojemnik		nr uprzedni	specyfikacja	podpis
	int. Adam Kozik		SLX/04/29/0005/04	ELEKTRYCZNA	
dz. nr 11354/177 obręb 0003 NOWY BITOM	opracował				
	branża	skłodo	rodz	data	tom
	ELEKTRYCZNA		TECHNICZNY	10.2023	1
inwestor MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o. o. ul. 1-Maja 218 41-710 Rudzka Śląska	rysunek		ROZDZIAŁOWA GŁÓWNA RG SCHEMAT		nr rysunku E-04

projektant inż. Adam Kozik	nr uprawnień SLK.04/29/OWCE/04	specjalność ELEKTRYCZNA	podpis
opracował			podpis
branża ELEKTRYCZNA	skłodo	rodzaj TECHNICZNY	data 10.2023
			tytuł 1

rysunek **ROZDZIAŁOWA GRUNNA RG**

SCHEMAT

nr rysunku **E-04**