

**Wyjaśnienia do SWZ z dn. 5.10.2022 r.**

1. **Czy dopuszcza się zmianę mocy paneli na panele o mocy 450W oraz zwiększenie ich ilości o jeden panel więcej. Wtedy moc instalacji się nie zmniejsza a ilość paneli na konstrukcji jest parzysta.**

Nie, nie można zamienić mocy paneli.

**Wyjaśnienia do SWZ z dn. 7.10.2022 r.**

1. **Kto będzie odpowiedzialny za odbiór robót po stronie zamawiającego?**  
Osoba wyznaczona przez Zamawiającego.
2. **Jakie dokładnie pomiary trzeba będzie wykonać po zakończeniu robót ? Jakaś norma ?**  
Pomiary wynikające z przepisów prawa budowlanego.
3. **Jaki sposób montażu słupów jest dopuszczalny ? Wbijany ? Betonowany ? Wkręcany?**  
Montaż słupów – wbijany
4. **Gdzie miały by być realizowane włączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci istniejących budynków/obiektu ?**  
Podłączenie do istniejącej rozdzielnicy głównej.
5. **Czy jest zaplanowana instalacja sieci odgromowej ?**  
Nie ma zaplanowanej instalacji odgromowej.