



Klatka schodowa K1
powierzchnia klatki schodowej w rzucie - 16,00 m²
wymagana powierzchnia czynna - oddymiania min. 0,80 m²
przyjęto okno dachowe oddymiające 1,14x1,4 m m, pow. czynna 0,80
powierzchnia otworu pod kłapę w rzucie min. =1,14x1,20=1,37m²
wymagana powierzchnia napowietrzania 1,3x1,37 m² = 1,78m²
otwór napowietrzający (drzwi z siłownikami) 1,2 m² x 2,00 = 2,40 m²

Klatka schodowa K2
powierzchnia klatki schodowej w rzucie - 16,40 m²
wymagana powierzchnia czynna - oddymiania min. 0,82 m²
przyjęto okno dachowe oddymiające 2x0,78x1,18 m, pow. czynna 0,86
powierzchnia otworu pod kłapę w rzucie min. =1,61m²
wymagana powierzchnia napowietrzania 1,3x1,61 m² = 2,09m²
okno napowietrzające na parterze z siłownikiem - 1,60 m² + żaluzja
napowietrzająca z siłownikiem pod oknem 80x80 cm - 0,60 m²= 2,20 m²

	ściany G-K
	ściany murowane - gazobeton
	elementy do wyburzenia
U W A G A !!! - Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem wykonywania prac. Wszelkie niezgodności, zmiany lub rozwiązania alternatywne konsultować z PROJEKNTEM	
U W A G A !!! - Rysunek bezwzględnie należy czytać wraz z pozostałymi elementami opracowania, stanowiącymi integralną część dokumentacji projektowej.	

TYTUŁ RYSUNKU:	
RZUT PARTERU	
STADIUM:	
PROJEKT	
WYKONAWCZY UZUPEŁNIAJĄCY	
NAZWA INWESTYCJI:	
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA DOMU KULTURY W MSC. RUDKI Z PRZEZNACZENIEM NA CELE UŻYTKOWE (MAGAZYN REKWIZYTÓW I KOSTIUMÓW) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ	
ADRES OBIEKTU:	
ul. St. Staszica 8, Rudki gm. Nowa Słupia dz. nr 578/28 obręb Rudki	

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA MARI I ANDRZEJA GŁOWACKICH 25-366 KIELCE UL. ŚNIADECKICH 30 TEL/FAX (041) 3621608		
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
mgr inż. arch. Maria Głowacka	192/82	
OPRACOWANIE:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
mgr Anna Puchala		
BRANŻA:		NR RYS.:
ARCHITEKTURA		
SKALA:	DATA:	A/U-2
1:100	05.2021	